



PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, tel. +370 451 54 133,
el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Atviro (supaprastinto) konkurso
(pirkimo ID 3703085) tiekėjams
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

2025-07-18 Nr. ARB-1227
Į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
tiekėjų pateiktus paklausimus

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO ID 3703085) DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atviro (supaprastinto) konkurso „Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo įrengimo darbai“ (pirkimo ID 3703085) (toliau – Pirkimas), dokumentų paaiškinimą į tiekėjų pateiktus paklausimus:

1 klausimas:

„1. Sumarinė apšvietimo galia KW sudaro tik- 5,16 KW , o techninės sąlygos net 15KW , 3 kartus viršijama o tai sudaro net 9KW * 3,05- 27,45 EURO per mėnesį , per metus sudarys 329 eurai , jei ESO kaina nesikeis? “

2. Taisyklės leidžia apšvietimo tinklus išpildyti ir aliumininiu kabeliu nes ir juo teka srovė , bet jisai yra 3 kartus pigesnis už varinius kabelius ir dauguma kloja aliumininius , tokius kabelius kaip 3 gyslų naudoti ir nepatartina , kaip reiks ant 1 Fazės išlyginti sroves , o naudojant 4 gyslų galima paskirstyti ir sroves ir įtampas tolygiai , taip niekas nedaro, jug esmė yra ir techniniai sprendimai bei taupymas piniginių lėšų vykdant tokius darbus .“

Atsakymas:

Tokio tipo kabeliai numatyti techninio projekto sprendiniuose, techninis projektas ekspertuotas, gautas statybų leidimas.

2 klausimas:

„Projekte minimi tris darbų etapai, tačiau darbo projekte (sąnaudų žiniaraštyje) matomi tik I ir III etapai. Ar II etapas (sąnaudų kiekliai) sujungtas su kažkuriuo kitu etapu ar II etapo darbai perkami šiuo pirkimu?“

Atsakymas:

Į pirkimo apimtį neįtraukiami Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo techninio projekto 2-ojo etapo darbai.

3 klausimas:

„Elektrotechnikos dalies darbo projekte Nr. AT-18S-1234-DP-E pridėtos ESO išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS18-15486 kurių galiojimas jau pasibaigęs (2019-04-26). Norint prisijungti prie ESO bus reikalinga išsiimti naujas prisijungimo sąlygas. Įprastai šias sąlygas išsiima ir už prisijungimo darbus sumoka užsakovas.“

Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti prisijungimo sąlygų atnaujinimą ir apmokėjimą už sąlygas ir (ESO) darbų vykdymą“.

Atsakymas:

ESO naujas prisijungimo sąlygas išsiims ir už prisijungimo darbus sumokės užsakovas.

4 klausimas:

„Elektrotechnikos dalies Darbo projekte AT-18S-1234-DP-E techninėse specifikacijose TS M1, TS M3, TS M4, TS M5 ir TS M5.1 nurodyti šviestuvai su nuotraukomis ir parametrais kurie skirti tik tam šviestuvo modeliui (šviestuvo tikslūs išmatavimai, šviestuvo

tikslus svoris, šviestuvo išvaizda). Įprastai Darbo projekto stadijoje būna nurodyti tikslūs šviestuvų ir kitų medžiagų markės bei modeliai.

Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą galima parinkti panašios išvaizdos, panašaus svorio ir panašių išorinių matmenų šviestuvus. Jei negalima, prašome nurodyti tikslūs šviestuvų modelius bei markes.“.

Atsakymas:

Teikiant pasiūlymą galima parinkti panašios išvaizdos, panašaus svorio ir panašių išorinių matmenų šviestuvus, atitinkančius projekte pateiktas technines specifikacijas (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininko pavaduotojas



Audrius Vičas