



Suinteresuotiems dalyviams

 2025-07- Nr. SD -  
 Į Nr.
**DĖL PIRKIMO Nr. 3283990**

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas pirkime Nr. 3283990 - Igliaukos mstl. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų techninio darbo projekto parengimo paslaugos (toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija, nepažeisdamas Pirkimo sąlygose nustatytų terminų, teikia atsakymą:

Eil. Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1	<p><b>Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais šiuo pirkimu turėtų būti rengiamas <u>supaprastintas statybos projektas</u> (o ne techninis darbo projektas).</b></p> <p>LR Statybos įstatymo 5 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas:</p> <p>1. Pakeisti Statybos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„1. Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą, apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, taip pat apie visuomenės dalyvavimą svarstant statinių ir statinių dalių projektinius pasiūlymus. Šios dalies nuostatos taikomos statant naujus arba rekonstruojant esamus statinius, išskyrus atvejus, kai:</p> <p>1) statiniai projektuojami Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, kurie nepriskirti</p>	<p>Visų pirma, kaip teisingai paklausime ir nurodėte, specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ yra išdėstyta, jog <b>planuojama</b> (ne imperatyviai nurodyta) projektuoti statinio kategorija yra „Nesudėtingi statiniai“. Taip pat svarbu pažymėti, jog toje pačioje techninės specifikacijos dalyje, 8 p. yra nurodyta, jog „<b>galimas tikslinimas</b> projekto rengimo metu“. Tikslinimo perspektyva yra įvardinta ir Techninės specifikacijos 3 p., kurioje išdėstyta, kad gali būti keičiamas projekto pavadinimas (pvz., iš techninio darbo projekto pakeičiamas į supaprastintą statybos projektą ar pan.).</p> <p>Antra, kaip galite suprasti iš Techninėje specifikacijoje dėstomo turinio, yra projektuojama ne tik inžinerinių tinklų statinių grupė, t. y. ne tik vandentiekio tinklų bei nuotekų šalinimo tinklų pogrupiai, kaip jie išdėstyti STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ (toliau – STR) 5 priedo 2.3. ir 2.5. p., bet ir nuotekų siurblynės, nuotekų kaupimo rezervuarai. Pastarieji statiniai patenka po inžinerinių statinių grupę „kiti inžineriniai statiniai“, „kitos paskirties“ pogrupiu (žr. STR 2 priedo 4.5. p.). Techninio darbo projekto parengimo (o ne supaprastinto statybos projekto parengimo) poreikis kyla, kadangi nepriklausomai nuo to, kad vandentiekio tinklai bei nuotekų šalinimo tinklai patenka po</p>

<p>savivaldybių administracinėms teritorijoms;</p> <p>2) projektuojami vieno ir dviejų butų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai;</p> <p>3) <b>projektuojami nesudėtingieji statiniai.</b></p> <p>Pagal Techninės specifikacijos 8 punktą numatyta statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai (<i>I ir II gr. nesudėtingi</i>). Galimas tikslinimas projekto rengimo metu. Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad bus reikalinga parengti projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą. Jų parengimui nurodomi atskiri terminai.</p> <p>Pabrėžtina, kad pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 5 priedą vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo <math>\leq 110</math> mm, ir nuotekų šalinimo tinklai, kurių išorinis skersmuo <math>\leq 200</math> mm, priskiriami I gr. nesudėtingiesiems statiniams. <b><u>O tai reiškia, kad nebūtina rengti projektinius pasiūlymus, juos viešinti ir t.t.. Užtenka rengti supaprastintą statybos projektą I gr. nesudėtingiesiems statiniams.</u></b></p> <p>Atsižvelgiant į tai, kas aprašyta, prašome Perkančiąją organizaciją/ Statytoją patvirtinti, kad šiam pirkimo objektui <u>užteks parengti supaprastintą statybos projektą (kaip tą numato Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kuriame nustatyta, kad naujo nesudėtingojo statinio statybai rengiamas supaprastintas statybos projektas)</u></p>	<p>nesudėtingų inžinerinių statinių kategorija, kaip jie yra aiškinti STR 5 priedo 2 lentelės 2.3. ir 2.5. p., neatlikus skaičiavimų (projektavimo paslaugų), šiuo metu nėra galima nustatyti ar projektuojamas nuotekų kaupimo rezervuaras atitiks nesudėtingo statinio kategorijos apibrėžimą, vertinant per rezervuaro našumą – <i>5 m<sup>3</sup>/per parą arba mažesnio našumo</i> (STR 5 priedo 2 lentelės 3.14. p.). Dėl šios priežasties, šiuo metu, neatlikus projektavimo darbų, neįmanoma nustatyti ar visi projektuojami statiniai pateks po nesudėtingų inžinerinių statinių kategorija. Apibendrinant, atsakant į tiekėjo klausimą, Perkantysis subjektas negali objektyviai patvirtinti, kad techninėje specifikacijoje aprašytam pirkimo objektui užteks parengti supaprastintą statybos projektą, kadangi neatlikus nuotekų kaupimo rezervuaro projektavimo darbų ir neįvertinus jo našumo, nėra aišku ar jis pateks po nesudėtingų statinių kategorija. Jeigu viešojo pirkimo metu Perkantysis subjektas nuspręstų atlikti pirkimą dėl ženkliai mažesnės apimties pirkimo objekto, gali susiklostyti tokia situacija, jog įsigyta paslauga neatitiks realių Perkančiojo subjekto poreikių bei pirkimu siekiamų tikslų. Prašome vertinti pirkimo dokumentų visumą, kadangi būtent ji sudaro viešojo pirkimo objektą.</p>
--	---

\* - Tiekėjo tekstas nekoreguotas.

Viešojo pirkimo komisija,

Direktorius

Vytautas Jašinskas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Uždaroji akcinė bendrovė 'Sūduvos vandenys'
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PIRKIMO Nr. 3283990
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-18 Nr. SD-1425 (1.11)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vytautas Jašinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-18 11:16
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-07-18 11:16
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-19 14:35 - 2026-02-18 14:35
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Živilė Navickienė Vadybininkė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-18 12:49
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-08-01 12:46 - 2029-07-31 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250717.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-18 nuorašą suformavo Jolanta Avulienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-