

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŹINIARAŠTIS

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
	2 PASTATAS 4F2p				
	SKYDAI				
1.3	Apšvietimo jėgos skydas AJS-2.1 modulinis 72 modulių. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E-B.11 lapas 3: - įvadinis kirtiklis 3F, 32A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F, 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F, 10A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 16 A „C“ su nuotėkio rele 0,03A – 7 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 10 A „C“ su nuotėkio rele 0,03A – 2 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 16 A „C“ – 1 vnt - automatinis išjungiklis 1F, 10 A „C“ – 10 vnt - automatinis išjungiklis 1F, 6 A „C“ – 1 vnt - kontaktorius 2P/16A/250V – 2 vnt. - srovės nuotėkio relė 0,03A – 1 vnt. - viršįtampių iškroviklis „B+C“ klasės 4P 50kA 1500V su indikacine lempute – 1 vnt.	TS-2.2	Kompl.	1	
1.4	Apšvietimo jėgos skydas AJS-2.2 modulinis 2/24 modulių. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E-B.11 lapas 4: - įvadinis kirtiklis 3F, 25A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 16 A „C“ su nuotėkio rele 0,03A – 2 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 10 A „C“ su nuotėkio rele 0,03A – 2 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 10 A „C“ – 4 vnt	TS-2.2	Kompl.	1	

0			STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atest. Nr.	 314 ARCHITEKTAI, UAB info@314architektai.lt Tel.: +370-620-98537		Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (1111p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas		
A1808	PV/Arch	V. ŠALOMSKAS	PASTATO 4F2p ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
	REGINA GASIŪNIENĖ INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 87932				0
37875	EPDV	R. GASIŪNIENĖ			
LT	Statytojas: L.Š.S.		A401-2-TP-E-SZ		Lapas
					1

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
	ŠVIESTUVAI				
2.1.	Lauko šviestuvai su LED 16W, IP65	TS-2.4.1	Vnt.	4	
2.2.	Lauko šviestuvai su LED 80W su judesio davikliu, IP65	TS-2.4.1	Vnt.	7	
2.3.	Šviestuvai LED 35,2W IP44	TS-2.4.1	Vnt.	77	
2.4.	Šviestuvai LED 33W IP20	TS-2.4.1	Vnt.	18	
2.5.	Šviestuvai LED 15,5W IP44	TS-2.4.1	Vnt.	1	
2.6.	Šviestuvai LED 15,5W IP68	TS-2.4.1	Vnt.	15	
2.7.	Lauko šviestuvai LED 13W IP65 su judesio davikliu	TS-2.4.1	Vnt.	13	
2.8.	Evakuacinis šviestuvai su akumuliatoriumi 1val.	TS-2.4.1	Vnt.	14	
	INSTALIACINIAI GAMINIAI				
3.1.	Jungiklis potinkinis, vieno kl. 10A, 250V, IP44	TS-2.4.2.	Vnt.	3	
3.2.	Jungiklis potinkinis, vieno kl. 10A, 250V, IP20	TS-2.4.2.	Vnt.	1	
3.3.	Jungiklis potinkinis, dviejų kl. 10A, 250V, IP20	TS-2.4.2.	Vnt.	6	
3.4.	Jungiklis potinkinis, dviejų kl. 10A, 250V, IP44	TS-2.4.2.	Vnt.	12	
3.5.	Kištukinis lizdas potinkinis 1-no lizdo 16A, 250V, IP20	TS-2.4.2.	Vnt.	7	
3.6.	Kištukinis lizdas potinkinis 1-no lizdo 16A, 250V, IP44	TS-2.4.2.	Vnt.	3	
3.7.	Kištukinis lizdas potinkinis 2-jų lizdų 16A, 250V, IP20	TS-2.4.2.	Vnt.	15	
3.8.	Kištukinis lizdas potinkinis 2-jų lizdų 16A, 250V, IP65	TS-2.4.2.	Vnt.	1	
3.9.	Kištukinis lizdas potinkinis 3-jų lizdų 16A, 250V, IP20	TS-2.4.2.	Vnt.	1	
	KABELIAI				
4.1.	Kabelis Al, 5x25 mm ²	TS-2.5.1	m	140	
4.2.	Kabelis Cu, 5x4,0 mm ²	TS-2.5.1	m	15	
4.3.	Kabelis Cu, 5x1,5 mm ²	TS-2.5.1	m	20	
4.4.	Kabelis Cu, 4x1,5 mm ²	TS-2.5.1	m	310	
4.5.	Kabelis Cu, 3x2,5 mm ²	TS-2.5.1	m	700	
4.6.	Kabelis Cu, 3x1,5 mm ²	TS-2.5.1	m	1700	
4.7.	Kabelis Cu, 2x1,5 mm ²	TS-2.5.1	m	100	
4.8.	Behalogeninis ugniai atsparus ekranuotas kabelis 180/E 90 3x1,5mm	TS-2.5.4.	m	150	

A401-2-TP-E-SZ	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
	MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
5.1.	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 75	TS-2.4.3	m	130	
5.2.	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 32	TS-2.4.3	m	10	
5.3.	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 20	TS-2.4.3	m	15	
5.4.	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 16	TS-2.4.3	m	2390	
5.5.	Nuo liepsnos apsaugantys dažai	TS-2.2.10	kg.	0,7	
5.6.	Sandarinio masė	TS-2.2.9	l	0,7	
5.7.	Metalas		t	0,07	
5.8.	Potinkinė sujungimo dėžutė	TS-2.4.3.	Vnt.	67	
5.9.	Paskirstymo dėžutė	TS-2.4.3.	Vnt.	23	
	KABELINIAI REIKMENYS				
6.1.	Kabelio galinė mova Al 25	TS-2.5.5.	Vnt.	4	
6.2.	Kabelio antgalis Al 25	TS-2.5.5.	Vnt.	20	
	ŽEMĖS DARBAI				
7.1.	Kabelio Al 5x25 klojimas tranšėjoje vamzdyje D-75	TS-2.6.2	m	89	
7.2.	Kabelio Al 5x25 klojimas betranšėju būdu vamzdyje D-75	TS-2.6.2	m	37	
7.5.	Tranšėjos kasimas 1-nam kabeliui	TS-2.6.1	m	89	
7.6.	Tranšėjos kasimas 2-iems kabeliams	TS-2.6.1	m	4	
7.7.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		Kompl.	1	
	ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS				
8.1.	Įžeminimo elektrodas sudarytas iš: -elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-20mm - 4vnt. -jungiamoji mova - 3vnt. -elektrodo antgalis - 1vnt.	TS-4.2	Kompl.	4	
8.5.	Matavimo jungtis	TS-4.	Vnt.	4	
8.6.	Vielos FeZn Ø-8	TS-4.	m	145	
8.7.	Įžeminimo juosta FeZn 4x40mm	TS-4.	m	105	
8.8.	Vielos FeZn Ø-8 laikiklis stoginis	TS-4.	Vnt.	110	
8.9.	Vielos FeZn Ø-8 laikiklis sieninis	TS-4.	Vnt.	35	
8.10.	Elektro instaliacinio vamzdžio laikiklis į sieną Ø32÷60	TS-4.	Vnt.	12	
8.11.	Kalimo galvutė	TS-4.	Vnt.	1	

A401-2-TP-E-SZ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0