



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams  
Išsiųsta CVP IS

2025-07-21 Nr. S25-010-0689

### DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

**1. Klausimas:** Patikslinkit koks numatomas azoto kiekis kuro sudėtyje?

**Atsakymas:** Patikslinti azoto kiekio kuro sudėtyje negalime, nes bendrovės laboratorijoje toks kuro parametras nenustatinėjamas. Kuras perkamas Baltpool biržoje.

**2. Klausimas:** Ar būtų galimybė gauti kuro duomenis iš jau veikiančios biokuro katilinės Panevėžyje?

**Atsakymas:** Baltpool biržoje perkamas SM3 kodo biokuras, kurio parametrai nurodyti Techninių reikalavimų punkte 7.14.1.

#### Medienos skiedros produktų techninė specifikacija

Biokuro rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamosios masės		Pelenin-gumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis				Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) <sup>4</sup>	Žaliava (1 lentelė)	Leidžia-mos priemaišos
		Min.	Maks		Maks	Smulkiųjų frakcijos (<3,15mm) leidžiamas kiekis, %	Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %) <sup>7</sup>	Stambioji frakcija (maks. Skerspjūvis 6 cm <sup>2</sup> , mm (maks. kiekis, %)			
Medienos skiedra	SM3	35	60	5	iki 25 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 60 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<220	<0,03%	visos	Lapai, spygliai ir žievė.

**3. Klausimas:** Prašytume patvirtinti, kad teisės aktas D1-778 „Dėl vidutinių deginimo įrenginių taršos normatyvų patvirtinimo“ yra teisingas ir šiuo atveju taikytinas įsakymas kalbant apie dūmų emisijos ribas.

Taip pat, peržiūrėjus dokumentą, liko neaišku, ar jame nurodytos ribinės vertės taikomos paros vidurkiui, ar ½ valandos vidurkiui. Būtume dėkingi už patikslinimą.

Ar galite patvirtinti, kad pagal šį įsakymą ribinės vertės taikomos tik SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> ir kietosioms dalelėms, ar yra ir kitų teršalų, kuriems taip pat taikomi reikalavimai?

**Atsakymas:** Ne mūsų kompetencija patvirtinti teisės aktų teisingumą.

Mūsų duomenimis, nurodytas teisės aktas dabar yra galiojantis ir taikytinas reglamentuojant dūmų emisijas.

Nurodytame teisės akte reglamentuotos išmetamų teršalų ribinių teršalų dimensijos nusako jų taikymą mg/Nm<sup>3</sup>.

Prekių, paslaugų ir darbų  
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Jurgita Adomaitytė-Zykvienė, +370 45 501099  
Dokumento originalas išsiųstas nebus