

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILUMOS TINKLO „ENG“ IR VIEVIO MIESTO ŠILUMOS TINKLO SIURBLIŲ REMONTAS

Reikia atlikti šiuos darbus:

1. Tinklo siurblio guolio Nr. 6313 keitimas;
2. Tinklo siurblio guolio Nr. 6309 keitimas;
3. Tinklo siurblio guolio Nr. 6209 keitimas;
4. Tinklo siurblio korpuso sandariklio keitimas (pagal poreikį, pasimatys nuėmus variklį);

Esama situacija ir poreikis:

1. Tinklo siurbLIAI yra dviejose lokacijose – Vievyje, Naujoji g. 3 ir Elektrėnuose, Šarkinės g. 27C;
2. Tinklo siurbLIAI:
8 vnt. **MVI3212-3/25/E/3-400-50-2-Q1Q1**
Kurių:
 $p_{max} = 25 \text{ bar}$;
 $t_{max} = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
 $M = 210,4 \text{ kg}$.
3 vnt. **IPN 150/250-11/4 G12B**
Kurių:
 $T = 120/240^{\circ}\text{C}$;
 $p = 16/13 \text{ bar}$;
 $P_2 = 11 \text{ kW}$.
3. Bendras tinklo siurblių kiekis – 11 vnt. (4 Elektrėnuose ir 7 Vievyje).