

**KERAMIKOS TVENKINIO KRANTO SUTVARKYMO IR TAKO ĮRENGIMO DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3678013)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Keramikos tvenkinio kranto sutvarkymo ir tako įrengimo darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Koks skaičiuotinas minimalus tako aukštis nuo esamo reljefo?

Atsakymas. Tako aukštis priklausys nuo rangovo parinktos konstrukcijos.

2. Klausimas. Ar taką projektuoti pagal reljefą, nes reljefo aukštis nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki tako galo yra apie 1 metro peraukštėjimas? Ar nebus pažeista sąlyga "6 proc. nuolydžio perėjimas, tinkamas judėjimo negalią turintiems asmenims", nes tako pabaigoje didelis nuolydis.

Atsakymas. Taką projektuoti pagal reljefą, tako gale turi būti numatytas užvažiavimas ant liepto negalią turintiems asmenims. Pabrėžiame, kad darbuose numatyti reljefo išlyginimo darbai ir paplūdimio papildymas smėliu. Leistinas tako nuolydis iki 6 proc. t. y. ne daugiau 6 cm/m.

Taip pat informuojame, kad lieptas bus montuojamas su sutvirtinimu prie kranto (3mx2m), liepto plaustų aukštis virš vandens paviršiaus bus 0,3 – 0,35 m.

3. Klausimas. Ar tako gale turi būti numatytas užvažiavimas negalią turintiems asmenims?

Atsakymas. Taip. Takas turės būti vientisai sujungtas su lieptu, reikia numatyti nuvažiavimą, ir užvažiavimą neįgaliems.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-22 Nr. VPP-121
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-22
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
