

**MOKSLEIVIŲ AL. 7 IR MOKSLEIVIŲ AL. 14, TAURAGĖJE, RŪSIO PATALPŲ
PRITAIKYMO PRIEDANGAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS SU RANGOS
DARBAIS**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3693141)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Moksleivių al. 7 ir Moksleivių al. 14, Tauragėje, rūsių patalpų pritaikymo priedangai, kapitalinio remonto projektas su rangos darbais“ I ir II dalys (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai, prašymai.

Išnagrinėjus gautus klausimus/prašymus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Pateikti patalpų planus.

Atsakymas. Pridedamas rūsių planas kadastrinė byla ir registrų centro išrašas (NT *Registras 7.pdf*, NT *Registras 14.pdf*, *zalgiuriu gimnazija.pdf* ir *Žvaigždutės rūsys.jpg*).


2. Klausimas. Pateikti preliminarinius darbų kiekius.

Atsakymas. Pirkimas atliekamas su projektavimo darbais, pridedami preliminarūs kiekių žiniaraščiai (*Moksleivių al. 7 - DKZ - v1.xlsx* ir *Moksleivių al. 14 - DKZ - v1.xlsx*)


3. Klausimas. Nurodyti preliminarią WC vietą plane.

Atsakymas. Brėžinyje pažymėta raudonai.

Lopšelis darželis „Žvaigždutė“:



Žalgirių progimnazijos:




4. Klausimas. Ar WC patalpoje įrengti kriauklę?

Atsakymas. Taip, kaip nurodyta reikalavimuose ISO21542 Tipas A, abejoms pirkimo dalims:

26.4.2 Type A toilet room with lateral transfer from both sides

Characteristics (see Figures 36 and 37):

- lateral transfer from both sides,
- manoeuvring space uninterrupted by washbasin and pan,
- independent water supply beside toilet seat,
- horizontal grab rails at both sides,
- toilet paper dispensers on both folding grab rails.



Key

- 1 minimum 800 mm (850 mm recommended)
- 2 foldable grab rails, both sides
- 3 washbasin
- 4 independent water supply

Figure 36 — Example of type A toilet room — Lateral transfer from both sides

5. Klausimas. Ar WC patalpose įrengti boilerį karštam vandeniui?

Atsakymas. Taip, vandens šildytuvas turi būti įrengtas 10-15 litr. talpos, abejoms pirkimo dalims.

6. Klausimas. Langų skydų matmenis.

Atsakymas. Vertinti vietoje pagal faktą.

7. Klausimas. Aliuminių trapų matmenis pritaikytų žmonėms su negalia transportuoti.

Atsakymas. Vertinti vietoje pagal faktą.

8. Klausimas. Ar tiks standartinių matmenų priešgaisrinės durys.

Atsakymas. Tiks standartinių matmenų priešgaisrinės durys, jei turės sertifikatą ne mažesnio kaip EI2 60–C3 atsparumo ugniai.

9. Klausimas. Daug neaiškumų su evakuaciniais išėjimais. Kiekvienas išėjimas individualus, nėra projektų.

Atsakymas. Šiuo pirkimu perkami kapitalinio remonto projektas ir rangos darbai, taip pat pridedami preliminarūs žiniaraščiai.

10. Klausimas. Nenurodyta ar formuojant nuovažas netrukdyt po žeme esančios komunikacijos.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti pats.

11. Klausimas. Nenurodyta ar reikalingi laiptai.

Atsakymas. Taip, laiptai reikalingi. Evakuacinis išėjimas turi būti pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Gali būti tik pandusas, arba laiptai su galimybe jais nusileisti žmogui su rateliais.

12. Klausimas. Nuovažos apačioje prie išėjimo durų gali kauptis lietaus ar tirpstančio sniego vanduo, to pasėkoje į patalpas sunksis vanduo.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti ir nusimatyti stogelį virš laiptų ir prieduobę lietaus vandeniui surinkti.

13. Klausimas. Dėl didelės apimties ir reikiamų dokumentų trūkumo bus sunku įvertinti ir laiku pateikti pasiūlymą. Todėl prašome nukelti pasiūlymų pateikimo datą.

Atsakymas. Pasiūlymo pateikimo terminas pratęsiamas.

PRIDEDAMA:

1. Dokumentas (NT *Registras 7.pdf*);
2. Dokumentas (NT *Registras 14.pdf*);
3. Dokumentas (*zalgiriu gimnazija.pdf*);
4. Dokumentas (*Žvaigždutės rūsys.jpg*);
5. Dokumentas (*Moksleivių al. 7 - DKZ - v1.xlsx*);
6. Dokumentas (*Moksleivių al. 14 - DKZ - v1.xlsx*).

Elektroninio dokumento nuorašas

Informuojame CVP IS priemonėmis tiekėjus, kad pirkimo „Moksleivių al. 7 ir Moksleivių al. 14, Tauragėje, rūšio patalpų pritaikymo priedangai, kapitalinio remonto projektas su rangos darbais“ I ir II dalys“ pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. liepos 29 d 10.00 val.**

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-22 Nr. VPP-123
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-22
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
