



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-07-23 Nr. VP4-658

Teikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO**

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mažeikių m., Montuotojų g., įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus kapitalinio remonto projektas“ statybos darbų pirkimas“ (pirkimo ID3374127, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas dėl pateiktų atsakymų (2025-07-22 Nr.VP4-653) paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šį atsakymą:

**Klausimas.**<sup>i</sup> „Į 3 klausimą atsakote, kad susiekimo dalies brėžinyje yra nurodyti visi apsaugomi ryšių kabeliai su ilgiais, bet nepateikiate jų kiekių, kurių priskaičiuojame apie 100 m. Be to plane yra pažymėta 2 vnt. esamų ryšių šulinių perdangų stiprinimas. O suvestiniame inžinerinių tinklų plane apsauginių ryšių vamzdžių priskaičiuojame 110 m, o perdangų stiprinimo visai nepažymėta. Vadovaujantis tuo, jog darbai perkami pagal techninį darbo projektą, kuriame turi būti detalizuoti visi sprendiniai ir pateikti jų kiekiai, prašome visiems tiekėjams vienodai pateikti ryšių kabelių apsauginių vamzdžių ir stiprinamų ryšių šulinių perdangų kiekį ir pateikti apsauginių vamzdžių technines specifikacijas., bei šulinių perdangų matmenis.“

**Atsakymas.** *Apsaugomų ryšio kabelių kiekis -110 m. Ryšio kabeliai apsaugomi surenkamu PVC vamzdžiu D160 mm. Projekte yra numatomas ryšių šulinių perdangų stiprinimas, reikia įsivertinti – 2 vnt. Šulinių perdangų tikslūs matmenys bus nustatyti įvertinus esamą būklę, vykdant darbus. Tiekėjai turi įsivertinti standartinio tipo šulinio RKŠ-3 serijos perdangos preliminarinius matmenis.*

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas iš 2025 m. liepos 29 d. 8 val. 30 min. į **2025 m. liepos 30 d. 8 val. 30 min.**, o pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais bus pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėjo pavaduotoja

Inga Gužienė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. [rasa.jukne@mazeikiai.lt](mailto:rasa.jukne@mazeikiai.lt)

<sup>i</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti