



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato, J. Karoso g. 13, rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3774326)** sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projekto Technologinės dalies techninėje specifikacijoje: 289515-01-T-SA.TS 6-ame lape, 9-ame punkte nurodyta:

Pakeliamas baseino dugnas. Padalintas į dvi dalis. Kiekvienas dugnas kilnojasi atskirai nepriklausomai vienas nuo kito. Baseino dugnų eiga nuo -1,70m iki -0,60m vandens gylio. Konstrukcija ner. Plieno AISI 316. Max apkrovimas 85kg/m². Pilnai pakyla ir nusileidžia per 90sek. Aukščių reguliavimas kas 1cm. Automatinis sustojimas pasiekus užduota gylį. LCD ekranas dugnų aukščiu reguliavimui, lietuviškas meniu. Avarinio stabdymo funkcija. Kilnojamų dugnų jėgos mechanizmą hidraulinis.

Tačiau kiekį žiniaraštyje 36 poz. Baseino kilnojamo dugno ner. plieno konstrukcija ir automatika. Valdymas per LCD ekraną patalpoje – kiekis nenurodomas.

Prašome patikslinti – vertinti kilnojamą baseino dugną ar ne?

Atsakymas:

Kilnojami baseino dugnai – vertinami.

2. Klausimas:

Pirkimo sąlygose nurodoma: Techniniame projekte įvardinta įranga (Technologinėje dalyje T-13, dokumente medžiagų žiniaraštyje, nurodytos pozicijos 21 p. Dugno valymo teleskopinis šepetys (kotas 7m ilgio), 28 p. Gulima plokštuma kabinama ant turėklų ir 30 p. Neįgaliųjų keltuvas mobilus), šiuo pirkimu neperkami, todėl teikiant pasiūlymą jų įsivertinti nereikia. Užsakovo jie bus perkami atskiru pirkimu.

Detalizuokite prašau, kuris būtent keltuvas neperkamas, nes technologinėje dalyje atvaizduoti du neįgaliųjų keltuvai, o SA dalyje 3 keltuvai, patalpoje 1-2 - Laiptinė; Patalpoje 1-17 - Fizioterapijos kabinete ar 3-1 patalpoje – laiptinėj.

Atsakymas:

Vertinami liftai – lauko 1 vnt., vidaus liftas šachtoje – 1 vnt., turėklinis keltuvas laiptinėje – 1 vnt.



Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-24 Nr. (14.24E)-VP3-550
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-23 17:16:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-23 17:16:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-24 08:21:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-24 08:21:09 Dokumentų valdymo sistema Avilys