

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)

GARLIAVOS KATILINĖS KONDENSACINIO DŪMŲ EKONOMAIZERIO PLOKŠTELINIO ŠILUMOKAIČIO PIRKIMO

PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.1

2025 m. liepos 24 d.

Supaprastintas Garliavos katilinės kondensacinio dūmų ekonomizerio plokštelinio šilumokaičio pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID3769261. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-08-01.

Pirkimo vykdytojas atsako į tiekėjų klausimus / prašymus:

1 klausimas:

„Norime patikslinti ar teisingai suprantame pirkimo sąlygas, kad perkantysis subjektas nori tik įsigyti daiktą (šilumokaitį) su pristatymu nurodytu adresu be senojo demontavimo, naujojo sumontavimo darbų ir kitų darbų?“

Atsakymas:

Taip, perkantysis subjektas nori įsigyti tik prekę su pristatymu. Montavimo ir demontavimo darbai bus atliekami savo jėgomis

2 klausimas:

„Prašome papildyti PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES (Priedas Nr.6) punktą:

7.6.2 jeigu Pardavėjas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateiktų pastabų vėluoja ištaisyti Prekių trūkumus arba netinkamas Prekes pakeisti tinkamomis - išskyrus atvejus, kai vėlavimas atsiranda dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir pagrįstai numatyti, bei kurių pasekmių negalėjo išvengti ar pašalinti, veikdamas apdairiai, rūpestingai ir profesionaliai. Tokiais atvejais vėlavimas nelaikomas esminiu Sutarties pažeidimu, jei Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją apie tokių aplinkybių atsiradimą ir imasi visų pagrįstų priemonių joms pašalinti.“

Atsakymas:

Kiekvienas pardavėjas, dalyvaudamas pirkime turi visas galimybes įsivertinti įsigyjamų prekių reikalavimus, pristatymo terminus ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjas yra suinteresuotas Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančių prekių įsigijimu, kad galėtų efektyviai ir savalaikiai užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams. Net ir negavus rezultato nustatytu terminu, pardavėjui suteikiama galimybė dar “pasitaisyti” per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir tuo atveju jei pardavėjas per papildomą terminą neištaiso padėties, Pirkėjui tai sukeltų ženklus nuostolius.

Siūloma sutarties 7.6.2 punkto nuostata, papildyta išimtimi dėl “negalėjimo kontroliuoti aplinkybių”, reikšmingai sumažina pardavėjo atsakomybę už prekių trūkumus ir patiektas netinkančias prekes. Tokia išimtis sudarytų sąlygas pardavėjui išvengti esminės atsakomybės net ir tais atvejais, kai pristatoma netinkama prekė, kas gali sukelti pirkėjui nuostolius ir jo veiklos trikdžius. Be to, siūlomoje 7.6.2 punkto redakcijoje daug neapibrėžtumų, tokių kaip „negalėjo pagrįstai numatyti“ ir pan., todėl didėja neaiškumo ir ginčo tikimybė. Atsižvelgiami į tai, manome, kad esminiams sutarties įsipareigojimams negali būti taikomos siūlomos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos, išskyrus force majeure aplinkybes, kaip nurodyta Sutarties projekto 8 dalyje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, sutarties bendrosios dalies 7.6.2 punkto nuostata nebus keičiama.“

3 klausimas:

„Prašome patikslinti: pagal techn. Specifikacija p.3.4, pirkėjas prašo, kad šilumokaitis būtų pajungtas į esamą vamzdyno sistemą be papildomų vamzdžių, ar pajungimų. Tokiu atveju, prašoma priede nr.1, brėžinyje psl.1 patikslinti išmatavimą A, mm.“

Atsakymas:

Esamą šilumokaičio A dydis 1050 mm. Pirkėjas rekomenduoja ir suteikia galimybę tiekėjui atvykti į objektą ir įsivertinti esamą situaciją, kaip nurodyta specialiuųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 3.4 p. ir specialiuųjų sąlygų 3.4 p.

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.
2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija