



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-07-24 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“, ID 3770998.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

Atsakymus pateikė Mantas Ralys, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros vedėjas, tel. +370 671 58020, el. p. mantas.ralys@kelme.lt.

- 1) **Esama situacija:** *Projektų, Susisiekimų komunikacijų dalies, techninių specifikacijų 11 ir 10 skyriuose pateikti reikalavimai geotinklams. Pateiktose techninėse specifikacijose nurodomi reikalavimai stipriui tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui. Šie parametrai nėra esminiai siekiant užtikrinti šio projekto gatvių sankasos deformacijos modulius bei stabilumą, kadangi vadovaujantis MN Geosint ŽD 13, 1 lentelė minėti parametrai nėra priskiriami prie svarbiausių savybių armavimo funkciniai paskirčiai atlikti. Be to, minėtose techninėse specifikacijose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP), šis reikalavimas apriboja galimybę naudoti geotinklus iš poliesterio (PET) žaliavos, kuri pasižymi didesniu atsparumu valkšnumui, ko pasekoje ilgalaikėje perspektyvoje geotinklai pagaminti iš PET išlaiko geresnes savybes nei geotinklai pagaminti iš PP žaliavos.*

Klausimas. *Prašome pašalinti šių projektų gatvių sankasos deformacijos modulio ir stabilumo užtikrinimui nurodytus ne esminius reikalavimus: stiprį tempiant esant 1 % ir 2 % pailgėjimui bei leisti naudoti geotinklus iš PET žaliavos.*

Atsakymas. *Vadovaujantis MN Geosint ŽD 13, 1 lentelė pašaliname ne esminius sankasos deformacijos modulio ir stabilumo užtikrinimui stipriai tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui reikalavimus ir leidžiame naudoti ne prastesnių savybių geotinklus iš PET žaliavos.*

- 2) **Esama situacija:** *Projektų, Susisiekimų komunikacijų dalies, techninių specifikacijų 11 ir 10 skyriuose pateikti reikalavimai geotinklams. Šiuose reikalavimuose nurodoma, kad atmosferos poveikio atsparumas $\geq 95\%$. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi prieštarauja MN Geosint ŽD 13, 6 lentelėi, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartams. Šiuose dokumentuose nurodoma, kad didžiausias galimas armavimo medžiagų atsparumas atmosferos poveikiui yra*

>80%. Tai prieštarauja techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams, kurie lyginant su standarto reikalavimais yra pertekliniai.

Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir geotinklą, kurio atmosferos poveikio atsparumas pagal MN Geosint ŽD 13, 6 lentelę, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartus yra >80%.

Atsakymas. Patiksliname, kad Rangovas turi vertintis geotinklus, kurių atmosferos poveikio atsparumas tenkina MN Geosint ŽD 13, 6 lentelės, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartų reikalavimus.

Pridedame pakoreguotas projekto susisiekiimo dalis.

Taip pat informuojame, kad peržiūrėjus IV pirkimo dalies įkainotos veiklos sąrašą, jame buvo pastebėta techninė klaida – įtraukta nereikalinga darbų pozicija. Atsižvelgiant į tai, pridedame pakoreguotą dokumentą – IV pirkimo dalies įkainotos veiklos sąrašą (M. Valančiaus g.), aktualią redakciją 2025-07-24.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Ernesta Labanauskienė tel. +370 656 92540, el. p. ernesta.labanauskiene@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-24 Nr. (7.35. Mr) S-2442
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-24 15:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-24 15:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Janušauskienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-24 15:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 10:59 - 2029-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-24 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-