



KLAIPĖDOS VANDUO

Į 2025-01-07 gautą prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui **Mickų kaime**.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Trečio kėlimo siurblinės įrenginio vandentiekui statyba ties Šv. Kristoforo g. 66, Mickų k., Klaipėdos r. sav. statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas) – **AB „Klaipėdos vanduo“**

Geriamojo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:

Suprojektuoti vandentiekio slėgio kėlimo įrenginį greta vandentiekio šulinio Nr. 161 (PL 25/53-0254, šulinio koordinatės (x= 6166838 y=328327) šalia Šv. Kristoforo g. 66, Mickai ir Šv. Kristoforo g. 64, Dituva Klaipėdos raj.

Projektuojamo vandentiekio slėgio kėlimo įrenginio pasiurbimo ir slėginiai vamzdynai turi būti sujungti (numatytas slėgio kėlimo įrenginio vandentiekio linijos apvadas su visa reikiama armatūra). Turi būti numatytas atbulinis vožtuvas ir uždaromosios armatūros.

Kiti reikalavimai

Naujų statinių pajungimo, prisijungimo (perjungimo) prie esamų tinklų metu, turi būti užtikrintas nepertraukiamas paslaugų teikimas esamiems vartotojams.

Tinklus ir įrenginius kloti gatvėse ir bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

Tinklus ir/ar statinius projektuojant privačiuose žemės sklypuose, projekto sudėtyje pateikti pasirašytas panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype.

Suprojektavus statinius, įteisinti suprojektuotų statinių, tinklų apsaugos zonas.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6. reikalavimais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės patvirtintus standartus.

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti <https://www.vanduo.lt/standartai/>.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Pateikti bendrovei projektinės dokumentacijos komplektų skaičius – 3 egz. ir 1 kompl. USB atminties laikmenoje (skaitmeninėse laikmenose).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui:

- Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant projektą į informacinę sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.
- Jei projektas nebus derinamas per informacinę sistemą „Infostatyba“, bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų inžinerinių tinklų ir/ar statinių planus ir vieną inžinerinių tinklų ir/ar statinių plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles.

Atlikti pastatytų inžinerinių tinklų ir/ar statinių kadastrinius matavimus, bei įteisinti jų nuosavybę.

Atlikti rekonstruotų vandentiekio tinklų kadastrinių matavimų duomenų atnaujinimą.

Patvirtinta:

Infrastruktūros planavimo ir vystymo skyriaus vadovas

Matas Grikšas

Suderinta:

Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas

Tautvydas Paliulis

Vandentiekio tinklų skyriaus vadovas

Richard Bolz

Sąlygas parengė: Lina Makūnienė, tel. +370 46 220 220, el. p.: lina.makuniene@vanduo.lt