

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“
ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
GARLIAVOS KATILINĖS KONDENSACINIO DŪMŲ EKONOMAIZERIO PLOKŠTELINIO ŠILUMOKAIČIO
PIRKIMO
PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr. 2

2025 m. liepos 25 d.

Supaprastintas Garliavos katilinės kondensacinio dūmų ekonomizerio plokštelinio šilumokaičio pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID3769261. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-08-01.

Pirkimo vykdytojas atsako į tiekėjų klausimus / prašymus:

Klausimai:

„1. techninėje specifikacijoje nurodyta I - 910 kW ir II 1115 kW laipsnio galia kW.

Ar tiktų jei suminė galia būtų didesnė arba lygi I ir II laipsnio galiai? t. y. 2025kW

Nepriklausomai nuo to, kad I ar II laipsnio galia būtų mažesnė nei prašoma?“

2. Kokios leidžiamos tolerancijos tiek matmenims tiek parametrų?“

Atsakymai:

1. Šilumokaičio I ir II sekcijos galingumai negali būti mažesni nei nurodyti pirkimo sąlygose.

2. Kaip apibrėžta pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 3.4 punkte „Prekė privalo būti tinkama sumontuoti į esamą sistemą, be jokių papildomų vamzdinių ar pajungimų demontavimo/montavimo darbų“.

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.

2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija