



Į DRENAŽĄ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T14 — Paduodamas termofikacinis vamzdynas
- T24 — Grįžtamas termofikacinis vamzdynas
- V1 — Vandentiekis
- V6 — Minkštintas vanduo
- T94 — Apsauginių vožtuvų numetimo vamzdis
- T96 — Beslėginis drenažas
- VŠK — Vandens šildymo katilai
- TS — Tinklo siurbiai
- PS — Papildymo siurbiai
- RS — Recirkuliacijos siurbiai
- ŽVS — Žalio vandens siurbiai
- MF — Mechaninis filtras
- NF — Nugeležinimo filtras
- CHVF — Minkštinimo filtras
- CH.V.B. — Chemiškai valyto vandens bakas
- N — Nuorinimas
- Uždarymo vožtuvas (sklendė, ventilis)
- Atbulinis vožtuvas
- Triegis pamaišymo vožtuvas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- Reguliuojantis vožtuvas "prieš save", "po savęs"
- Automatinis papildymo vožtuvas
- Uždarymo-reguliuavimo vožtuvas su el. pavara
- Apsauginis vožtuvas
- Siurblys
- Šalto vandens skaitiklis
- Šilumos skaitiklis
- Purvo rinktuvė
- Filtras

Tech. direkt.	R. Šinkūnas			VENTOS KATILINĖ
GTMS v-kas	G.Petrošius			
KT v-kas	V.Milašauskas			TECHNOLOGINĖ KATILINĖS VAMZDYNŲ SCHEMA
				AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"