



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el. p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą	2025-07-	Nr.
	į 2025-07-22	CVP IS paklausimus
	2025-07-23	CVP IS paklausimą
	2025-07-24	CVP IS paklausimą

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS PATEIKIMO

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos 29 A, Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav., paprastojo remonto statybos darbai su projektavimu“ supaprastinto projekto aprašo ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo ID 3728415, toliau – Konkursas), informuoja:

1. Klausimas. Ar užteks parengti supaprastinto remonto aprašą? Techninėse specifikacijose numatytos 6 m aukščio kamuolių gaudyklės. O joms tokio aukščio jau reikia leidimo ir su aprašu neaišku, ar bus įmanoma jį gauti. O ar apšvietimas turės A lygio reikalavimus?

Atsakymas. Apšvietimas yra rengiamas kitu projektu. Apšvietimas turės atitikti UEFA D lygio reikalavimus. Kamuolių gaudyklės nebus registruojamos, todėl turėtų užtekti supaprastinto remonto aprašo.

2. Klausimas. Įrengiama naujos asfalto dangos 2650 m². Tačiau smėlio ir skaldos kiekiai paskaičiuoti 1540 m² plotui. 77 m³ smėlio 5 cm storio sluoksniui pakaks 1540 m². Ar čia įsivėlusį klaidą, ar pagrindai įrengiami ne po visu stadionu?

Atsakymas. Smėlio, skaldos kiekiai paskaičiuoti išlyginamajam sluoksniui, ne po visu stadiono bėgimo taku. Kitas likęs plotas – frezuojamas asfaltas.

3. Klausimas. Sporto dangos vejos įrengimas. Numatytas 10 cm augalinio grunto paskleidimas. Vertinti naujo augalinio grunto atsivežimą ir paskleidimą?

Atsakymas. Reikia įsivertinti naujo augalinio grunto atsivežimą, paskleidimą ir žolės užsėjimą.

4. Klausimas. Techninėse specifikacijose numatytas jūrinis konteineris/siurblinė. Patikslinkite konteinerio matmenis, komplektaciją ir kam bus naudojamas.

Atsakymas. Jūrinio konteinerio matmenys: ilgis – 2991 mm; plotis – 2438 mm; aukštis – 2591 mm (10 pėdų). Komplektacija nurodyta pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.2 punkte.

5. Klausimas. Apšvietimas. Kabelio klojimas 350 m. Kokį kabelį įsivertinti?

Atsakymas. Reikia įsivertinti 6 mm² kabelį.

6. Klausimas. Reikalingas stadiono planas su išmatavimais, kuriame būtų pažymėta apšvietimo atramų vieta. Aprašyme minimos parkinės apšvietimo atramos. Įprastai parkuose naudojamos 6 m aukščio atramos. Kadangi pagal aprašymą numatytos tik 2 vnt. atramų, neįmanoma jomis apšviesti viso stadiono. Galbūt numatyta apšviesti tik tam tikra dalis stadiono?

Atsakymas. Su parkinėmis apšvietimo atramomis numatyta apšviesti tik tam tikrą stadiono dalį. Pridedamas planas.

7. Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog sportinės vejos įrengimas (apsėjimas žole) 900 m². Patikslinkite, 900 m² yra viso futbolo stadiono plotas ar tik dalies stadiono?

Atsakymas. 900 m² skirta pažeistų vietų stadione atstatymui.

8. Klausimas. Kadangi klausimų pateikimo terminas numatytas iki 2025 liepos 24 d. 10:00 val., o jokių atsakymų į pateiktus klausimus kol kas nėra, tiekėjai negali tinkamai paruošti pasiūlymo, negali tinkamai suformuoti užklausų gamintojams ir spec. darbų/paslaugų teikėjams. Dėl šių

priežasčių prašome pratęsti galutinį pasiūlymo pateikimo terminą, kad gavus atsakymus į klausimus liktų pakankamai laiko įsivertinti visus darbus ir tinkamai paruošti kainos pasiūlymą.

Atsakymas. Klausimų pateikimo terminas buvo numatytas iki 2025 liepos 24 d. 10:00 val., komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 4 eilute „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos“, atsakymus į paklausimus teikia laiku ir šiuo atveju pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęstas.


PRIDEDAMA. Stadiono planas, 1 lapas.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja,
atliekanti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas,
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Ingrida Jakaitienė

A. Erstikis, tel. +370 425 40062, el. p. algimantas.erstikis@akmene.lt;
A. Jurdonienė, tel. +370 425 59 771, el. p. agne.jurdoniene@akmene.lt

STADIONO PLANAS



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į paklausimus pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-25 Nr. S-1645
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Jakaitienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-25 15:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-25 15:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 11:31 - 2026-12-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Dvariškytė Administratorius sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-25 15:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-25 15:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-25 15:40 - 2025-08-24 15:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-25 nuorašą suformavo Agnė Jurdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-