

IŠRAŠAS IŠ
**ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„GRĘŽINIO VANDENS FILTRAVIMO STOTIES ĮRENGIMO KAUNO KLINIKŲ TERITORIJOJE“
(PIRKIMO NUMERIS 3750478)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl susitikimo su Rangovais.
2. Dėl Rangovo pateikto paklausimo.

1. SVARSTYTA: Dėl susitikimo su Rangovais.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025-07-21 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Gręžinio vandens filtravimo stoties įrengimas Kauno klinikų teritorijoje “ (pirkimo numeris 3750478)** sąlygų 8.9 punktu, numatė susitikimus su Rangovais (pirkimo objektų apžiūras), kurie vyko **2025 m. liepos 24 d. 9:00 val. Susitikimo vieta** – Eivenių g. 2, Kaunas (prie Skubios pagalbos įėjimo).

Komisija pažymi, kad nurodytu laiku į susitikimus Rangovai atvyko bei pateikė klausimus, į kuriuos Komisija pateikia atsakymus:

1. Rangovas klausia:

„<...> Ar Užsakovas turi vandens kokybės tyrimą?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja kad Perkančioji organizacija pateikia atliktus vandens tyrimo rezultatus ir prideda gręžinio vandens cheminę analizę, kuria Rangovas gali vadovautis teikdamas pasiūlymą.

2. Rangovas klausia:

„<...> Kokios vandens kokybės reikalauja Užsakovas?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, nurodo kad Reikalaujama vandens kokybė po filtravimo proceso turi atitikti HN24-2023.

3. Rangovas klausia:

„<...> Kaip bus patikrinama vandens kokybė vietoje, (momentinis patikrinimas)?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad vandens kokybės momentiniam testavimui Rangovas prie įrangos turi Užsakovui sukomplektuoti ir pateikti „rankinį geležies kiekio vandenyje analizatorių“ analizatorius gali teikti ir daugiau informacijos apie vandens kokybę, t.y. nustatyti ir kitų elementų koncentraciją išvalytame vandenyje.

4. Rangovas klausia:

„<...> Oro kompresorius vienfazis ar trifazis ir kaip jis pajungiamas?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad oro kompresoriaus maitinimas trifazis, Rangovas turės nuo patalpoje esančio elektros skydo įrengti atskirą trifazę elektros liniją ir kištukinį lizdą oro kompresoriaus pajungimui. Taip pat įrengti du vienfazių kištukinius lizdus elektrinio šildytuvo pajungimui.

5. Rangovas klausia:

„<...> Ar reikia rangovui suderinti automatiką tarp giluminių gręžinių ir filtravimo stoties?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja kad Rangovas vykdydamas darbus turi suderinti giluminių gręžinių siurblių automatikos darbą su filtravimo stoties automatikos darbus.

2. SVARSTYTA: Dėl Rangovo pateikto paklausimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Rangovo paklausimą 2025-07-21 CVP IS skelbto atviro konkurso „**Gręžinio vandens filtravimo stoties įrengimas Kauno klinikų teritorijoje**“ (pirkimo numeris 3750478).

1. Rangovas rašo:

„<...>1. Gal galite pateikti gręžinio vandens cheminę analizę, filtracinių korpusų dydžio parinkimui?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą informuoja, kad Perkančioji organizacija pateikia vandens tyrimo rezultatus ir prideda gręžinio vandens cheminę analizę, kuria Rangovas gali vadovautis teikdamas pasiūlymą.

<...> 2. Kokie reikalavimai vamzdyno medžiagai?<...>.

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad vamzdynas ir armatūra PVC-U tipo, galimi intarpai kur būtina bronzinės armatūros.

2. Rangovas rašo:

„<...>Koks SCADA sistemos modelis ir gamintojas?<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą informuoja, kad, Užsakovas neturi bendros sistemos SCADA ar analogo, šiuo metu visi objektai ir valdomi elementai turi savo atskirus valdikius SCADA ar analogus. Šio pirkimo apimtyje Užsakovas numatęs kad Rangovas įrengdamas filtravimo stotį turi įrangos (siurblių, kompresoriaus ir kitų valdomų ar informacija-signalą teikiančių elementų) duomenis perduoti valdikliui kuris toliau šiuos duomenis LAN tinklu perduos į Užsakovui priklausančią kompiuteri per, interneto tinklo serverio nuorodą ar tiesiogiai, ir atvaizduos filtravimo stotyje ir gręžiniuose sumontuotos įrangos parametrus minimume ON/OFF režimu ar plačiau.

3. Rangovas rašo:

„<...> Kiek yra laisvų kintamųjų („tag“) SCADA sistemoje?<...>

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad laisvų kintamųjų („tag“) yra 10 SCADA sistemoje.

4. Rangovas rašo:

<...> Ar reikės licencijos ar papildymo?<...>

Komisija, atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad ne būtinai SCADA gali būti ir analogas. Užsakovas sistemos neturi.

5. Rangovas rašo:

„<...> Kokiu ryšiu bus perduodami duomenys?<...>

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, nurodo, kad Užsakovo valdomas ryšys yra LAN tinklas.

6. Rangovas rašo:

„<...> Kokiu pagrindu PD yra reikalaujama Tiekėjui turėti teisę atlikti gręžinių remontą, jei pirkime nėra numatyta jokių gręžinių remonto darbų? Punktas 3.10.1.<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, nurodo, kad filtravimo stoties sujungimui su gręžiniu reikalinga kvalifikacija ir supratimas apie gręžinio valdymo automatiką, nes reikės suderinti gręžinio valdymo automatikos parametrus su vandens filtravimo stoties

parametrais taip pat apie gręžinio vandens tiekimo jungtis sujungti su filtravimo stoties paėmimo jungtimi ir už šiuos darbus prisiimti atsakomybę.

7. Rangovas rašo:

„<...> Kodėl reikalaujama Tiekėjui, turėti teisę vandens tiekimo projektavimui jei šiame pirkime nėra numatyta ir nėra perkami projektavimo darbai? Punktas 3.10.1.<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad projektavimo darbai nėra perkami, bet reikalinga parengti ir Užsakovui pateikti ir su Užsakovu suderinti vandens filtravimo stoties įrengimo detalias schemas, pateikti darbų atlikimo technologines korteles. Kvalifikacija reikalinga kad Užsakovui būtų aiškiai pateikta visa reikalinga išpildomoji dokumentacija ir schemos įrangos eksploatacijai.

8. Rangovas rašo:

„<...> Kodėl reikalaujama, kad specialiųjų darbų vadovas turėtų ypatingų statinių atestatą „vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimui“, nors pagal pirkimą jokių tinklų lauke nėra numatyta tiesti, o pagal mus bus atliekamas tik statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas? Punktas 3.10.4.<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad atliekant filtravimo stoties įrengimo darbus bus reikalinga prisijungti prie pastato vandentiekio ir nuotekų tinklo. Šiam darbui atlikti yra reikalinga atitinkama kvalifikacija.

9. Rangovas rašo:

„<...>Kodėl reikalaujama turėti specialistą turintį teisę vadovauti ypatingo statinio projektavimui nors šiame pirkime nėra numatyti ir nėra perkami projektavimo darbai ir kodėl specialistui reikalinga turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas grupėje: ...*“Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo...”*, jei tokie darbai nėra numatyti? Punktas 3.10.4.<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad filtravimo stoties sprendinį turi parengti atitinkamos kvalifikacijos PV pagal PV sprendinius bus reikalinga prisijungti prie pastato vandentiekio ir nuotekų tinklo. Visi darbai bus vykdomi pagal parengtus PV sprendinius Šiam darbui atlikti yra reikalinga atitinkama kvalifikacija.

10. Rangovas rašo:

„<...>Darbų atlikimo terminas yra tik 4 mėn. ir jis mūsų įsitikinimu yra per mažas, nes reikalingos įrangos gamybai, jos tiekimui, montavimui, paleidimui ir derinimui reikalingas žymiai didesnis laikotarpis. Prašome jį padidinti.<...>“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad šio projekto įgyvendinimui laikotarpis numatytas pakankamas. Perkančioji organizacija padidinti nustatyto darbų atlikimo termino nenumatome.

Viešojo pirkimo komisija priima sprendimą nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) **„Gręžinio vandens filtravimo stoties įrengimas Kauno klinikų teritorijoje“** (pirkimo numeris **3750478**) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. rugpjūčio 04 d. 09:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2025 m. rugpjūčio 04 d. 10:00 val.**Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2025 m. rugpjūčio 04 d.** intervale nuo 09:30 val. iki 10:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais posėdžio datą.
2. Apie Komisijos sprendimus informuoti paklausimus pateikusius Rangovus ir suinteresuotus kandidatus.