



Šiaulių miesto savivaldybei

Nr. _____
 I 2025-04-15 Nr. _____ prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO TILŽĖS G. 322, ŠIAULIŲ M., STATYBOS PROJEKTUI

1. Reikalavimai vandens tiekimui: esamas / naujai statomas; - / - tūkst. m³/metus; - / 0,15 m³/d.; - / 0,22 m³ / h maks. Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje 24 m.

1.1. Projektuojamam administracinės paskirties pastatui suprojektuoti vandentiekio tinklų pajungimą prie esamų teritorijoje vandentiekio tinklų (už esamo įvadinio vandens apskaitos mazgo).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir įrengti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus vandeniui tiekti.

2. Reikalavimai buitinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: esamas / naujai statomas; - / - tūkst. m³/metus; - / 0,15 m³/d.; - / 0,22 m³ / h maks.

2.1. Siūlome nuotekų kaupimui suprojektuoti ir įrengti sertifikuotą laikiną nuotekų kaupimo rezervuarą. (Bendrovės tinklapyje skelbiami visų Šiaulių mieste nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių vežėjų kontaktiniai duomenys <https://www.siauliuvandenys.lt/nuoteku-transportavimo-paslaugu-teikejai/>).

3. Reikalavimai paviršinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: esamas / naujai statomas ; - / 0,86 l/s, drenažas __ l/s.

3.1. Informuojame, kad paviršinių nuotekų tinklų Tilžės g. nėra, todėl prisijungimo sąlygos nebus išduodamos.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Atlikus vandentiekio tinklų statybos darbus, prieš vandens tiekimo sutarties atnaujinimą techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel. +370 41 592 272) pateikti techninę dokumentaciją: vandentiekio tinklų geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, paslėptų darbų aktą.

4.2. Atnaujinti vandens tiekimo sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“.

Pastaba: Atkreipiame dėmesį, kad kapinių teritorijoje esamais vandentiekio tinklais tiekiamas vanduo yra skirtas tik kapinių priežiūrai (laistymui). Tuo pačiu, informuojame, kad vandens tiekimo paslauga teikiama tik kapinių priežiūros laikotarpiu, t. y. šaltuoju metų laiku vandens tiekimas kapinėse laikinai nutraukiamas.

Gamybos departamento vadovė,
 pavaduojanti technikos direktorių

Rita Eizintienė

M. Lapinskienė, tel. +370 41 59 22 73, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prisijungimo sąlygos administracinės paskirties pastato Tilžės g. 322, Šiaulių m., statybos projektui
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-25 Nr. S-1251
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Šiaulių miesto savivaldybė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Eizintienė Gamybos departamento vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-24 15:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-22 11:33 - 2029-07-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Daunytė Administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 08:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-25 08:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-29 17:29 - 2029-02-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-25 nuorašą suformavo Agnė Daunytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-