



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams
Išsiųsta CVP IS

2025-07-30 Nr. S25-010- 0720

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: 6b priede (atitikties deklaracijoje) nurodyta, kad garo katilo nominali galia yra mažiau nei 20 MW. Techninės užduoties 2 punkte taip pat rašyta, jog katilo nominali šiluminė galia turi būti iki 20 MW.

Ar ši "šiluminė galia iki 20 MW" reiškia, kad katilas turi pagaminti iki 20 MW naudingos šiluminės galios, įvertinant pagaminto garo entalpiją? (T. y. kad iki 20 MW bus nurodyta kaip šiluminė galia katilo pase).

Atsakymas: Taip, garo katilas turi pagaminti iki 20 MW naudingos šiluminės galios įvertinant garo entalpiją. Taip, tai turės būti nurodyta katilo pase, objekto techninėje dokumentacijoje.

2. Klausimas: Ar ši galia skaičiuojama pagal sunaudojamo kuro energinę vertę (t. y. katilo vardinė galia pagal kurą, dar neįvertinus efektyvumo)?

Atsakymas: Garo katilo galia skaičiuojama įvertinus efektyvumą.

3. Klausimas: Kokia šiluminė galia turi būti atiduodama į šilumos tinklus? Ar reikia numatyti, kad iš šio katilo dalis šilumos bus naudojama elektros gamybai, o likusi dalis tiekiama į tinklus?

Atsakymas: Į šilumos tinklus atiduodamos galios diapazoną apsprendžia visi galimi viso kogeneracijos bloko darbo režimai. Taip, turi būti tokios galimybės, žiūrėti Techninės užduoties 5.5. p., Techninių reikalavimų 7.4.10. p.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Jurgita Adomaitytė-Zykvienė, +370 45 501099
Dokumento originalas išsiųstas nebus