



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 421 61 700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2025-07- Nr. S- -(22.9)

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO
PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO**

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Bardiškių k., Vytauto Didžiojo gatvės Nr. PK0542 paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo ID – 3563327) ir informuoja, kad iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo yra gauti klausimai/prašymai, į kuriuos pirkimo komisija teikia atsakymus.

1 Klausimas: „1. Paprastojo remonto aprašo *Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicija Nr.12 „Kelkraščių (0,5m pločio) stiprinimas skalda iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, h-2cm“* – 4145m. Tai yra apie 8290m kelkraščio įrengimo. Prašome patikslinti šį kiekį, nes jis yra akyvaizdžiai per didelis.“.

1 Atsakymas:

Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
12	Kelkraščių (0,5 m pločio) sustiprinimas skalda iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, h=12cm	m ²	758

2 Klausimas: „2. Pagal projekto aiškinamąjį raštą „Numatomas sąnašų iš esamų pralaidų pašalinimas“. Tačiau projekte niekur nedetalizuoti šie darbai. Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, ar šie darbai turi būti įvertinti pasiūlymo kainoje? Jei taip, prašome patikslinti darbų kiekius, susijusius su pralaidų valymu.“.

2 Atsakymas:

Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
13	Sąnašų iš pralaidų išvalymas	m ³	1,0

3 Klausimas: „3. Paprastojo remonto aprašo *Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicija Nr.8 „Dangos paviršiaus nuvalymas mechnaizuotu būdu“* – 2917m². Prašome patikslinti kiekius, nes išlyginamojo ir pagrindo dangos sluoksnio įrengiama 3374m². Dangos paviršiaus nuvalymo mechanizuotai trūksta 457m². Prašome paaiškinti neatitikimą.“.

3 Atsakymas: Senos asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas ir dangos paviršiaus nuvalymas mechanizuotu būdu apima 2917m², nes ne visų esamų nuovažų danga yra asfaltbetonis. Nuovažose, kuriose įrengiamas 25 cm storio skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/32 sluoksnis bei esamose žvyro dangos nuovažose nei frezavimas nei dangos paviršiaus valymas nėra numatytas.

4 Klausimas: „4. Paprastojo remonto aprašo *.Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicija Nr.9 „Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulcija“* – 2780m². Išlyginamojo ir pagrindo dangos sluoksnio įrengiama 3374m². Prašome paaiškinti neatitikimą, nes trūksta 594m².“.

4 Atsakymas:

Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį:

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
9	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m²	3374

5 Klausimas: „Paprastojo remonto apraše nurodoma, kad asfaltbetonio sluoksniai rengiami prisilaikant IT Asfaltas 08 ir nurodoma, kad klojami išlyginamasis sluoksnis iš AC 11 AN (4 cm) ir pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD (8 cm). IT Asfaltas 08 aiškiai nurodoma, kad asfaltbetonis iš AC 16 PD yra klojamas tik kaip viensluoksnė asfalto danga. Prašome patikslinti pirkimo informaciją.“

5 Atsakymas:

Galimas ir viensluoksnės dangos iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (10 cm) įrengimas, jei bus užtikrintas atitikimas visiems dangos kokybei keliamiems reikalavimams.

6 Klausimas: „DKŽ p. Nr. 5 nurodytas išdaužų remontas – 530m². Prašome nurodyti kokio storio ir iš kokio asfaltbetonio mišinio tiekėjai turi įvertinti duobių remontą? Kad tiekėjai vienodai suprastų ir teisingai įsivertintų darbų aprašymus, prašome patikslinti pirkimo dokumentus.“

6 Atsakymas:

Duobės užtaisomos iki 5cm storio asfaltbetonio mišiniu AC 16 PD.

Informuojame, kad yra pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas - 2025 m. rugpjūčio 6 d. 9 val. 00 min. bei atitinkamai atidedama susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais, data ir laikas.

Tiekėjai, norėdami ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Laura Norbuntienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-31 Nr. S-3830
Adresatas	Tiekėjams, 1
Dokumentą derino	Technikas Donatas Adomaitis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-31 15:31:02
Dokumentą pasirašė	Vyr. specialistė Laura Norbuntienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-31 15:31:43
Registratorius	Raštvedė Ilma Navadunskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-31 15:32:37
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-31 Dokumentų valdymo sistema Avilys