



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Konkurso dalyviams

**DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO DĖL
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO „GENERATORIŲ
PIRKIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO (ID 3791928)**

Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – RRSA CPO), supaprastinto atviro konkurso būdu vykdydama „Generatorių pirkimas“ viešąjį pirkimą, CVP IS priemonėmis gavo Konkurso dalyvių klausimus ir teikia atsakymus į juos:

Klausimas. *ar gali būti siūloma prekė pagaminta ne Europos Sąjungoje, pvz. Turkijoje?*

Atsakymas. *Tikslinamas Techninės specifikacijos 7 punktą: Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklavimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).*

Klausimas. *Atsižvelgdami į Jūsų konkurso dokumentuose nurodytą reikalavimą, kad elektros generatorius turi būti pagamintas Europos Sąjungoje, norėtume, kad apsvarstytumėte įrenginio pirkimą ir iš kitų šalių, jeigu įrenginys atitinka visus ES keliamus reikalavimus, turi CE ženklavimą bei yra sertifikuotas pagal galiojančius standartus. Tokiu būdu būtų galima pasiūlyti ekonomiškai naudingesnę ir technologiškai lygiavertį sprendimą, atitinkantį visus saugumo bei kokybės reikalavimus. Kadangi nurodyta konkursinė sąlyga riboja konkurenciją, siūlome palikti nuostatą, kad generatoriai turi būti ženklavami tik CE ženklu.*

Atsakymas. *Tikslinamas Techninės specifikacijos 7 punktą: Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklavimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).*

Klausimas. *Kokio tipo priekabos vilkimo sija turėtų būti? Tiesi vilkimo sija su fiksuota, nereguliuojamo aukščio jungtimi ar reguliuojamo aukščio?*

Atsakymas. *Vilkimo sija gali būti tiek tiesi su fiksuota, nereguliuojamo aukščio jungtimi, tiek su reguliuojamo aukščio jungtimi (įvertinama, kad važiuoklė ne mažiau kaip 2 ašis).*

Klausimas. *Ar priekabos gamintojo atitikties sertifikate, priekaba turi būti pažymėta kaip krovininė platforma, ar kaip speciali transporto priemonė su generatoriumi?*

Atsakymas. *Pažymėti priekabą kaip krovininę platformą.*

Klausimas. *Specifikacijose nurodyti kabeliai turi būti tiekiami atskirai, ar jie turėtų būti papildomoje dėžėje ant priekabos, ar ant būgnų?*

Atsakymas. *Tiekiami atskirai, ant būgnų.*

Klausimas. *Kokio ilgio turėtų būti II dalyje nurodyti kabeliai?*

Atsakymas. *Lankstus, daugiagijis kabelis, tinkantis nurodytam galingumui. Vienam generatoriui reikalingas kiekis – ne mažiau 20 metrų.*

Klausimas. *Kokį išmetamųjų teršalų emisijos standartą turi atitikti generatoriai?*

Atsakymas. Netaikoma.

Klausimas. *Prašome pašalinti iš specifikacijos nereikalingus, nepagrindinius ir nepagristus reikalavimus, kurie riboja konkurenciją:*

TECHNINĖ	SPECIFIKACIJA	(I	PIRKIMO	DALIAI)
10.	Gabaritiniai matmenys be priekabos -	2200 (±50)	x 900 (±50) x1350	(±50) mm
14.	Variklio darbinis tūris	-	2300	cm ³ (±10proc.)
TECHNINĖ	SPECIFIKACIJA	(II	PIRKIMO	DALIAI)
10.	Gabaritiniai matmenys be priekabos -	3120 (±100)	x 1100 (±100) x1850	(±100) mm
14.	Variklio darbinis tūris -	6750		cm ³ (±10proc.)

Atsakymas. Neatsižvelgta, reikalavimai nebus naikinami.

Klausimas. *Pirmojo generatoriaus (55 kVA, pirma pirkimo dalis) pirkimo reikalavimuose nurodote kad reikalinga priekaba, turinti ne mažiau 2 ašių. Tačiau šio dydžio / svorio generatoriui pakanka vieaasės priekabos, kas būtų kompaktiškesnis, ekonomiškai naudingesnis variantas. Prašome patvirtinti ar vienaasė priekaba Jums tinkama?*

Atsakymas. *Tikslinama Techninė specifikacija:*

I pirkimo daliai lentelės 28 eilutė: Važiuklė ir rėmas - 1 ar daugiau ašių, skirta vežti generatorių ne mažiau kaip 40 kW, turinti stabdžius, atramines kojas, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą.

Klausimas. *Prie konkurso nerandu generatoriaus techninių reikalavimų tik bendros sąlygos ir EBVPD užpildymui.*

Atsakymas. Techninės specifikacijos I ir II pirkimo daliai yra pateiktos dokumente AKTUALI REDAKCIJA 2025-08-04. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Kadangi atsakymuose į Tiekėjų pateiktus klausimus yra ir informacija susijusi su Technine specifikacija, vadovaujantis bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4. p. „RRSA CPO savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) Pirkimo sąlygas bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.<...>“ koreguoti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ sekančiai:

1. **I pirkimo** daliai lentelės 10,11,28 eilutes, išdėstant nauja redakcija: <...>

10	Gabaritiniai matmenys be priekabos - Iki 2500 mm x iki 1200mm x iki 1800 mm	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
11	Svoris - ne daugiau kaip 1500 kg.	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
<...>			
28	Važiuklė ir rėmas - 1 ar daugiau ašių, skirta vežti generatorių ne mažiau kaip 40 kW, turinti stabdžius, atramines kojas, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)

2. **II pirkimo** daliai lentelės 10 ir 11 eilutes, išdėstant nauja redakcija: <...>

10	Gabaritiniai matmenys be priekabos - iki 3500 mm x iki 1500 mm x iki 2000 mm	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
11	Svoris - ne daugiau kaip 2200 kg.	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
<...>			

2. **I ir II pirkimo** daliai 7 punktai, išdėstant nauja redakcija:

Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitiktis ženklėjimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

Vadovaujantis *bendrujų pirkimo sąlygų 5.4. p.* patikslinti Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 p., papildant informacija:

1. CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas;
2. Perdavimo-priėmimo aktas.

Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

Pridedama.

1. AKTUALI REDAKCIJA (2025-08-04). 2 priedas „Techninė specifikacija“ I ir II pirkimo daliai;
2. AKTUALI REDAKCIJA (2025-08-04). 8 priedas „Sutarties projektas“.

Komisijos pirmininkė

Viktorija Vaičiuvienė

Renata Račienė, (0 610) 45 687, renata.raciene@raseiniai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo „Generatorių pirkimas“ viešojo pirkimo (id 3791928)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-04 Nr. (12.108 E) VP1-383
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-04 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-09 17:39 - 2026-09-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-04 nuorašą suformavo Renata Račienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-