



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2025-08-05 Nr.

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo S. Nėries g. Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. liepos 31 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiipirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 3920118.

Vadovaudamiesi 2025 m. liepos 31 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK-85 (6.37 Mr) patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus dėl Pirkimo sąlygų. Klausimų tekstas neredaguotas.

1 Klausimas. Pirkimo sąlygų 5.14.5 punkte nurodoma, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikti užpildyti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, vadovaujantis Techninės specifikacijos 3 priedu. Techninės specifikacijos 3 priedo žiniaraštyje paskutinė pozicija yra 2.26.

Tuo tarpu techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje (failo pavadinimas "TS 1 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Word" yra papildoma 2.27 eilutė – „Archeologiniai tyrimai“.

Prašome paaiškinti, ar tiekėjai, pildydami žiniaraščius ir skaičiuodami pasiūlymo kainą, turi vadovautis tik Techninės specifikacijos 3 priedo (su 2.26 eilučių) versija, ar techninio darbo projekto žiniaraščiu, įtraukiant ir 2.27 eilutę „Archeologiniai tyrimai“?

Atsakymas į 1 klausimą: Žiniaraščius pildyti vadovaujantis Techninės specifikacijos 1 priedu „Sąnaudų kiekių žiniaraščiai“, kuriame yra įtraukta 2.27 eilutė „Archeologiniai tyrimai.“

2 Klausimas. Pagal pirkimo dokumentus vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklus numatoma kloti atviru būdu. Ar galima tinklus kloti mišriu būdu, įtraukiant klojimą uždaru būdu, parenkant PE RC vamzdžius?

Atsakymas į 2 klausimą: Taip, galima, atitinkamai pakeičiant vamzdynų medžiagą ir betranšėjiniu būdu vykdomais darbais užtikrinant minimalius projektinius nuolydžius. Vadovautis VN dalies techninių specifikacijų 2.1.2 ir 2.2.2 p.

3 Klausimas. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Prašome patikslinti ar Rangovas darbus vykdys su kitu dangų rekonstrukcijos Rangovu vienu metu?

Atsakymas į 3 klausimą: Kalvarijos savivaldybės administracija darbus vykdys su kitu Rangovu.

4 klausimas. DKŽ nėra dangų atstatymo. Prašome patikslinti ar Tiekėjai turi įsivertinti dangų atstatymą. Jeigu taip prašome pateikti kiekius ir konstrukciją.

Atsakymas į 4 klausimą. Dangos atstatymo numatyti nereikia, nes po inžinerinių tinklų paklojimo yra numatyti S.Nėries g. kapitalinio remonto rangos darbai atskiru projektu.

Komisijos pirmininkė

Irena Trušienė

I. Trušienė, + 370 860 744711, el. p. irena.trusiene@kalvarija.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tiekėjams dėl S. Nėries g. paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-05 Nr. PS-151 (6.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Trušienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-05 14:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-26 09:14 - 2029-04-25 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-05 14:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:49 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-05 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-