



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams  
Siųsti CVP IS

2025-08-06 Nr. (7.35 Mr) S-

### DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“, ID 3770998.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

Atsakymus pateikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Narkus, mob.: +370 685 65 586, el. p.: [antanas.narkus@kelme.lt](mailto:antanas.narkus@kelme.lt).

**1. Klausimas.** 3 atsakyme į klausimą neteisingai pateiktas atsakymas, nes 4.2 punktas II etapo I variantas yra "Pėsčiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas", prašymas patikslinti yra dėl trinkelė žmoniems su negalia pasluoksnių įrengimo, t.y. asfalto kiekis yra 3015 m<sup>2</sup>+trinkelės ŽN 80+92 m<sup>2</sup>, iš viso 3187 m<sup>2</sup>, bet skaldos kiekis nurodytas 3015 m<sup>2</sup>, ir po rinkelėmis nėra atsijų sluoksnio, o jūsų atsakymas pateiktas apie nuovažas. Taip pat ir 4 atsakymas į klausimus 4.5 punktas Nepriklausomybės g. yra "Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betono lygiabriaunių trinkelė konstrukcijos įrengimas", o jūs pateikėte atsakymą apie kelkraščius.

Mano manymu šie Jūsų atsakymai yra susieti su Nepriklausomybės g. I etapo I varianto darbų kiekių žiniaraščiu, o darbai perkami pagal II etapo I variantą. Gal galima būtų peržiūrėti.

**Atsakymas.** 2 etapo 1 ir 2 variante 4.2 skyriaus Pėsčiųjų – dviračių tako konstrukcijos įrengimas atnaujintas 4.2.2 eilutės kiekis. Pridėta nauja 4.2.4 eilutė.

2 etapo 1 ir 2 variante 4.5 skyriaus Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelė konstrukcijos įrengimas atnaujintos 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 kiekių eilutės.

**2. Klausimas.** Nepriklausomybės g. Skyrius konstrukcinio drenažo įrengimas. Pagal kiekių žiniaraščius, grunto iškasama 490 m<sup>3</sup>. Paklojus drenažą, supilama į tranšėjas skaldos 206 m<sup>3</sup> ir 480 m<sup>3</sup> apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. Iškastas grunto kiekis mažesnis nei supilamo.

**Atsakymas.** 1 ir 2 etapo 1 ir 2 variante 3 skyriaus Konstrukcinio vandens nuvedimas 3.6 eilutės kiekis atnaujintas.

**3. Klausimas.** Birutės g. Žemės darbai. Dirvožemio pašalinimas perstumiant tik 2 m<sup>3</sup>, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui 3 m<sup>3</sup>, bet poz. 2.3 dirvožemio kasimas, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir pasklaidymas jau 630 m<sup>3</sup>. Ar nėra klaidos su kiekiu?

**Atsakymas.** Pakoreguota su 2025.07.28 atsakymais.

**4. Klausimas.** Birutės g. Drenažo įrengimo skyrius. iškasama grunto 71,04 m<sup>3</sup>, o atgal supilama 55 m<sup>3</sup> skaldos ir 308 m<sup>3</sup> apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. Iškasama penkiskart mažiau grunto nei supilama atgal. Patikslinkite kiekius.

**Atsakymas.** Patikslinti drenažo įrengimo kiekiai. Perskaičiuotas AŠAS, patikslintas grunto kasimo kiekis.

**5. Klausimas.** Valančiaus g. Drenažo įrengimas. Iškasama grunto 61,6 m<sup>3</sup>, tačiau atgal supilama 47 m<sup>3</sup> skaldos ir 267 m<sup>3</sup> apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio supilama daugiau grunto nei iškasama. Patikslinkite.

**Atsakymas.** Patikslinti drenažo įrengimo kiekiai. Perskaičiuotas AŠAS, patikslintas grunto kasimo kiekis.

**6. Klausimas.** Prašome pateikti papildomą informaciją, nukeliant pasiūlymo pateikimo terminą, nes išnagrinėjus pateiktus atsakymais į klausimus neaišku dėl Kooperacijos g., kaip vertinti į pasiūlymą.

**Atsakymas.** Kooperacijos g. rangos darbai šiuo etapu nėra perkami ir jokių Kooperacijos g. darbų nereikia vertinti.

Atsižvelgiant į gautų paklausimų kieki, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki rugpjūčio 13 d. 8 val.

Komisijos pirmininkas

Tomas Dirbanauskas

Agnė Ralytė tel. +370 67256077, el. p. [agne.ralyte@kelme.lt](mailto:agne.ralyte@kelme.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-06 Nr. (7.35. Mr) S-2541
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Tomas Dirbanauskas vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-06 08:43
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-06 08:43
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-16 10:23 - 2030-01-16 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-06 08:58
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250801.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-06)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-08-06 nuorašą suformavo Agnė Ralytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-