



**TRINKELIŲ DANGA TAKAMS IR AIKŠTĖMS KURIAIS BUS VAŽIUOJAMA AUTOMOBILIU** (alėja +aikštė – eksplikacija 2 ir 3)

**11 lentelė. Trinkelinių ir plokščių dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų**  
(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▼ mažiausio deformacijos modulio  $E_{v2}$  vertės nurodytos MPa)


Eil. Nr.	Dangų konstrukcijų klasė		DK 0,3	DK 0,1
	Projektinė apkrova A (ESAs), mln.	A	> 0,1–0,3	≤ 0,1
1.	Trinkelinių arba plokščių danga <sup>1)</sup> Pasluoksnis <sup>4)</sup> Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 180(150; 120)$ MPa AŠAS		Skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS 	

**Pastabos:**

- 1) – Jeigu pageidautina taikyti kitus trinkelinių arba plokščių dangos storius, jie parenkami pagal Taisyklių 118–119 punktus.
- 2) – Negali būti taikomas žvyro pagrindo sluoksnis.
- 3) – DK 2–DK 1 klasės dangų konstrukcijose numatomo žvyro pagrindo sluoksnio storis – 40 cm, DK 01–DK 0,3 klasių dangų konstrukcijose – 30 cm.
- 4) – Gali būti taikomas kitoks pasluoksnio storis, nei nurodytas, tačiau turi būti tenkinami IT TRINKELĖS 14 [5.8] ir MN TRINKELĖS 14 [5.9] reikalavimai.

**TRINKELIŲ DANGA TAKAMS IR AIKŠTĖMS KURIAIS JUDĖS TIK PĖSTIEJI**

**13 lentelė. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų**  
(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▼ mažiausio deformacijos modulio  $E_{v2}$  vertės nurodytos MPa )

Eil. Nr.	Dangos konstrukcija su:	Trinkelinių arba plokščių danga <sup>1)</sup>
1.	Danga Pasluoksnis <sup>3)</sup> Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 120(100)$ MPa ŠNS	Skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS 

**Pastabos:**

- 1) – Dangų konstrukcijos su trinkelinių arba plokščių danga netaikomos dviračių takams projektuoti.
- 2) – Žvyro danga (dangos sluoksnis be rišiklių) gali būti su natūraliais organiniais rišikliais.
- 3) – Pasluoksnio įrengimas numatomas tik taikant dangų konstrukcijas su trinkelinių arba plokščių danga. Gali būti taikomas kitoks pasluoksnio storis, nei nurodytas, tačiau turi būti tenkinami įrengimo taisyklių IT TRINKELĖS 14 [5.8] ir metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 [5.9] reikalavimai.
- 4) – Gali būti numatoma danga iš asfalto pagrindo-dangos sluoksnio arba asfalto danga ir asfalto pagrindo sluoksnis pagal šios lentelės 4 ir 5 eilutes.
- 5) – Turi būti pasiekta statybos metu.
- 6) – Vietoj asfalto pagrindo sluoksnio gali būti numatomas asfalto pagrindo-dangos sluoksnis.