

## Variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo ataskaita Nr. 25-08-274 Priedų sk. 1

|   |  |   |
|---|--|---|
| Įrenginio savininkas: Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Užsakovas: Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras   | Nuolatinę įrenginio priežiūrą atlieka:                      |
| Įrenginio pavadinimas: Neįgalaus asmens kėlimo platforma                      | Identifikavimo Nr.: neregistruotas   | Gamyklinis Nr.: ŠL-246-134                                  |
| Pagaminimo metai: 2013  | Gamintojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ LIFTAS"  | Įrengimo vieta: Mokyklos g. 16, Kartena                     |
| Keliamoji galia, kg: 400  | Greitis (m/s): 0.15  | Sustojimų skaičius: 3                                       |
| Tikrinimą pagrindžiantis dokumentas (-ai):                                    | Variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklės; Techninis reglamentas "Mašinų sauga"; Standartas LST EN 81-41; Tikrinimo procedūra TP 25-17 „Mašininės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimas“ |   |
| Tikrinimo tipas:  | <input checked="" type="checkbox"/> TP   | <input type="checkbox"/> Prieš pradėdant naudoti Neplaninis |

Atlikti tikrinimai ir bandymai: („+“ – tikrinta ir rezultatai teigiami; „-“ – tikrinta ir rezultatai neigiami; „0“ – netaikoma)

## Matavimų ir bandymų rezultatai:

| Matuojamo dydžio pavadinimas                                  | Dokumento pavadinimas, punktas          | Nurodyto dydžio reikšmė | Išmatuoto dydžio reikšmė | Rezultatas („+“ – teigiamas; „-“ – neigiamas; „0“ – netaikoma) | Matavimo priemonės (pavadinimas, identifikavimo numeris) |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--|--|
| Statinis bandymas, kg   | Taisyklių 18.3.1 p.                     | 500                     |                          | 0  |  |
| Dinaminis bandymas, kg  | Taisyklių 18.3.2 p.                     | 440                     |                          | 0  |  |
| Atstumas tarp pagrindinės ir saugos veržlės, mm               | Taisyklių 18.2.11 p.; Įreng. Tech. Dok. |                         |                          | 0  |  |
| Horizontalus atstumas tarp platformos ir išlipo aikštelės, mm | LST EN 81-41; 5.9.2.4. p                | ≤20                     | ~150                     | -  | Ruletė 533   |
| Sustojimo tikslumas, mm                                       | LST EN 81-41 5.4.2.3 p.                 | ≤±10                    |                          | 0  |  |

## Trūkumai ir pastabos:

|     |   |
|-----|---|
| 1.  | Įrenginys neatitinka darnųjų standartų ir nėra pateiktas EC tipo tyrimo sertifikatas. (Mašinų saugos reglamentas 30 p.)   |
| 2.  | Dokumentai: Įrenginys neregistruotas PPI registre. (Taisyklių 6 p.)   |
| 3.  | Nepateikti jokie dokumentai apie nuolatinę įrenginio priežiūrą.   |
| 4.  | Kabinoje esančio avarinio stabdymo įtaiso konstrukcija, neatitinka keliamų reikalavimų.(EN81-41 5.5.15.5 p.).   |
| 5.  | Šachtos durys neatitinka LST 81-41 keliamų reikalavimų.   |
| 6.  | Neįrengtas mechaninis blokavimo įtaisas šachtos duobėje(EN81-41 5.1.4.2.1 p.);  |
| 7.  | Horizontalus atstumas tarp platformos jautrio krašto įtaiso, fotoelemento ar šviesos užuolaidos ir aptvaro ar tarp platformos ir išlaidinimo aikštelės slenksčio viršija 20 mm. (Taisyklių 18.2.6 p.; Įreng. Tech. Dok.; LST EN 81-41 5.9.2.4 p.) |
| 8.  | Patikros metu įrenginys neveikia tinkamai - patikra nutraukta.  |
| 9.  | Neveikia pavojaus signalizavimo įtaisas (Taisyklių 18.2.9p.; EN81-41 5.5.16 p.)   |
| 10. | Neįrengtos saugos priemonės užtikrinančios greičio viršijimą ir apsaugą nuo laisvo kritimo. Numatytos priemonės suveiktų tik lynų trūkimo atveju.(Taisyklių 18.2.4 p.)  |

Tikrinimo rezultatas:  Įrenginys tinkamas naudoti  Įrenginys netinkamas naudoti

## Kito tikrinimo data: TP

|                |                          |   |         |         |
|----------------|--------------------------|---|---------|---------|
| 2025-06-23     | 2025-06-23               | Mindaugas Tarailis  |         |         |
| Tikrinimo data | Ataskaitos surašymo data | Ekspertas<br><a href="mailto:E.mindaugas.tarailis@tuv-nord.lt">E.mindaugas.tarailis@tuv-nord.lt</a><br>M +37064042225 |         |         |
|                |                          |   | Parašas | Spaudas |