

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo **Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 84,233 km tilto per Šačią rekonstravimo darbų atlikimas** (CVP IS ID 2363921), (toliau – **pirkimas**), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

Eil. Nr.	Klausimas**	Atsakymas
1.	1) Garso slėgio lygius reikia nustatyti gyvenamojo namo aplinkoje ar pastato viduje (gyvenamosiose patalpose)? 2) Triukšmo matavimai turi būti atliekami visais paros laikais (dieną, vakare ir naktį) ar tik vienu kuriuo nors paros laikotarpiu? 3) Ar tyrimo metu reikia nustatyti vidutinį kelių transporto judėjimo greitį?	Garso slėgio lygio nustatymas atliekamas gyvenamojo namo viduje. Triukšmo matavimai atliekami visais paros laikais. Tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, LST ISO 1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros“ ir LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“ nurodytais reikalavimais.

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.