



Šiaulių miesto savivaldybei

_____ Nr. _____
Į 2025-04-25 Nr. _____ prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO K. DONELAIČIO G. 85, ŠIAULIUOSE, STATYBOS PROJEKTUI

1. Reikalavimai geriamojo vandens tiekimui: esamas / naujai statomas; - / 0,15 m³/d.; - / 0,22 m³/h maks. Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje: 24 m.

1.1. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir pajungti į esamus vandentiekio tinklus DN 100 mm į EVK221 (schema pridedama).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir įrengti vandentiekio vamzdžiais ir medžiagomis, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje ant naujai projektuojamų vandentiekio tinklų suprojektuoti ir įrengti sklendę, atitinkančią norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Atsiskaitymui už paslaugas suprojektuoti ir įrengti įvadinį vandens apskaitos mazgą pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus už pirmos išorinės pastato sienos spec. skirtoje patalpoje. Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgo šalto vandens apskaitos prietaiso įrengimui horizontalioje padėtyje.

1.5. Suprojektuoti ir įrengti geriamojo vandens apsaugos įtaisą, apsaugantį nuo taršos dėl galimo atbulinio tekėjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.6. Neveikiančius vandentiekio tinklus atjungti, juos išmontuoti arba užpildyti smėlio, betono mišiniu. Surašyti su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu užaklinimo / demontavimo aktą (-us).

1.7. Vandens apskaitos prietaisą, pateikus prašymą raštu ir techninę dokumentaciją, išduoda UAB „Šiaulių vandenys“. Užpildytą prašymą <https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-formos/> (su reikalingais priedais jei prašyme nurodyta) pateikti elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba atvykus į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių, Vytauto g. 103, Šiauliai (tel.: +370 41 59 22 62).

2. Reikalavimai buitinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: esamas / naujai statomas; - / 0,15 m³/d.; - / 0,22 m³/h maks.

2.1. Buitinių nuotekų tinklus suprojektuoti ir pajungti į esamus buitinių nuotekų tinklus DN 150 mm (schema pridedama).

2.2. Nuotekų tinklus suprojektuoti ir įrengti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus nuotekų sistemoms.

2.3. Neveikiančius nuotekų tinklus atjungti, juos išmontuoti arba užpildyti smėlio, betono mišiniu. Surašyti su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu užaklinimo / demontavimo aktą (-us).

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Prieš atliekant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus, pateikti prašymą dėl vandentiekio tinklų uždarymo el. paštu office@siauliuvandenys.lt. Dėl išsamesnės informacijos apie vandentiekio tinklų uždarymo / atidarymo paslaugą kreiptis į Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentą (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

3.2. Atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, prijungimo prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų tinklų fakto patvirtinimui kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovą surašyti

vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo aktus (Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas, tel.: +370 41 52 44 42; +370 615 24 222).

3.3. Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus prieš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą UAB „Šiaulių vandenys“ techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel. +370 41 59 22 73) pateikti techninę dokumentaciją: vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, paslėptų darbų aktą (-us), užaklinimo / demontavimo aktą (-us), raštą, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ (Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222)).

3.4. Sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“. Nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, griežtai draudžiama naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

PASTABA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų, t. y. paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiamas.

PRIDEDAMA: Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema – 1 lapas.

Technikos direktorius

Nerijus Potelis