



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2024-12- Nr. VPSD-
į 2024-12-09 pranešimą 3366
2024-12-10 pranešimą 3946

DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS JŪŽINTŲ MIESTELIO EŽERO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto brėžinio SR2023-082-TDP-BD.S-B-04 „Aukščių ir inžinerinių tinklų planas“ pastabose 5 pozicijoje nurodyta, kad vykdant statybos darbus, esamų šulinių dangčių aukščius sureguliuoti, pakeisti tinkamos apkrovos dangčiais pagal naujai suformuotus projektinius nuolydžius. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas prašome nurodyti esamų šulinių dangčių aukščių sureguliuavimo darbų kiekį vienetais ir reguliavimo aukštį bei pateikti keičiamų dangčių kiekį bei reikalavimus apkrovai.

Atsakymas. Šulinių dangčių keitimas ir jų aukščio reguliavimas techniniame projekte nenumatytas, kadangi šuliniai nepatenka į darbų zoną. Pastaba Nr. 5 yra bendro pobūdžio ir nurodo, kad rangovui važiuojamojoje dalyje ar kelkraštyje atradus projekte nepažymėtų šulinių, jų dangčiai turėtų būti pakeisti, o aukštis sureguliuotas. Tokie darbai būtų vertinami kaip papildomi darbai.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-1946-5266“ 2.1 pozicijoje numatytas 95 m³ dirvožemio pašalinimas hvid. - 0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu, **apkrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę**, o 2.2 pozicijoje atskirai dar numatytas taip pat 95 m³ tik jau **į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles**. Ar objekte jau yra sustumtas į krūvas dirvožemis (95 m³) ir reikia dar 95 m³ sustumti? Gal sudubliuotos į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimo į savivarčius ir išvežimo į sandėliavimo aikšteles darbų apimtys? Panaši situacija ir žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-6133-5639“ 2.1-2.2 pozicijoje tik darbų apimtis po 44 m³. Prašome patikslinti dirvožemio pašalinimo ir išvežimo darbų apimtis sąnaudų kiekių žiniaraščiuose „Ežero g. Unik. Nr. 4400-1946-5266“, „Ežero g. Unik. Nr. 4400-6133-5639“.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.1 nurodyti grunto kasimo ir stumdymo darbai statybvietyje, o Eil. Nr. 2.2 – to paties grunto išvežimo iš statybvietyės darbai.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-1946-5266“ 2.6 pozicijoje numatytas 43 m³ iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti. Kur žiniaraštyje numatytas 43 m³ grunto iškasimas? Prašome patikslinti žemės darbų apimtis.

Atsakymas. Grunto iškasimas įvertintas sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.5.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-1946-5266“ 2.7 pozicijoje numatytas 363 m³ nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą, tačiau 2.5 pozicijoje yra jau numatytas 363 m³ II grupės kasimas 0,65 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu

atstumu. Kur iškasta ir nenumatyta išvežti 363 m³ grunto? Gal 363 m³ grunto išvežimas dubliuojasi? Prašome patikslinti žemės darbų apimtis.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.5 nurodyti grunto kasimo darbai statybvietėje, o Eil. Nr. 2.7 – to paties grunto išvežimo iš statybvietės darbai.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-6133-5639“ 2.6 pozicijoje numatytas 34 m³ iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti. Kur žiniaraštyje numatytas 34 m³ grunto iškasimas? Prašome patikslinti žemės darbų apimtis.

Atsakymas. Grunto kasimo darbai nurodyti Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.5.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-6133-5639“ 2.7 pozicijoje numatytas 113 m³ nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą, tačiau 2.5 pozicijoje yra jau numatytas 147 (34+113) m³ II grupės kasimas 0,65 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu. Kur iškasta ir nenumatyta išvežti 113 m³ grunto? Gal 113 m³ grunto išvežimas dubliuojasi? Prašome patikslinti žemės darbų apimtis.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.5 nurodyti grunto kasimo darbai statybvietėje, o Eil. Nr. 2.7 – to paties grunto išvežimo iš statybvietės darbai.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-6133-5639“ 1.2 pozicijoje numatytas 3 vnt. Minkštų veislių virš Ø 12 cm kamieno medžių ir kelmų rovimas mechanizuotai, smulkinimas vietoje, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu. Ar Rangovas turi įvertinti šalinamų želdinių atkuriamąsias vertes? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės bendrą sumą arba šalinamų želdinių atkuriamosios vertės žiniaraštį.

Atsakymas. Medžių atkuriamosios vertės pasiūlymuose nevertinti. Jeigu atkuriamoji vertė bus skaičiuojama, ji bus apmokėta perkančiosios organizacijos lėšomis.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Ežero g. Unik. Nr. 4400-1946-5266“ 2.1 pozicijoje numatytas 5.3 pozicijoje numatytas **68 t/348 m²** asfalto išlyginamasis sluoksnis iš AC 11 AN mišinio **hvid.=0,04 m**, tačiau 348 m² x 0,04 m x 2,5 t/m³ = **35 t**. Ar vidutinis išlyginamojo sluoksnio storis yra apie 8 cm? Prašau patikslinti išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbų apimtis.

Atsakymas. Asfalto išlyginamojo sluoksnio vidutinis storis turi būti 4 cm, todėl kiekis tonomis, atsižvelgiant į įvairių asfalto tankį, gali būti ir 35 t.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Unik. Nr. 7330-0009-0211“ 2.1 pozicijoje numatytas 2.1 pozicijoje numatytas **80 t/367 m²** asfalto išlyginamasis sluoksnis iš AC 11 AN mišinio **hvid.=0,04 m**, tačiau 367 m² x 0,04 m x 2,5 t/m³ = **37 t**. Ar vidutinis išlyginamojo sluoksnio storis yra apie 8 cm? Prašau patikslinti išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbų apimtis.

Atsakymas. Asfalto išlyginamojo sluoksnio vidutinis storis turi būti 4 cm, todėl kiekis tonomis, atsižvelgiant į įvairių asfalto tankį, gali būti ir 37 t.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Unik. Nr. 7330-0009-0211“ 3.1 pozicijoje nurodyta, kad asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš **AC 16 PD** mišinio **h=0,08 m** kiekis įvertintas 2.1 pozicijoje, tačiau 2.1 pozicijoje numatytas asfalto viršutinis sluoksnis iš **AC 11 VN** mišinio **h=0,04 m**. Prašome patikslinti asfalto dangos mišinius ir sluoksnio storius dangos konstrukcijoje ir prie bordiūrų.

Atsakymas. Asfalto dangos atstatymo prie bordiūrų kiekis įvertintas sąnaudų kiekių žiniaraščio (Unik. Nr. 4400-1946-5266) Eil. Nr. 3.1.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto brėžinio SR2023-082-TDP-BD.S-B-04 „Aukščių ir inžinerinių tinklų planas“ pastabose 3 pozicijoje nurodyta, kad Jeigu statybos metu esantys ryšių tinklai yra mažesniame kaip 0,7 m gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti vienu iš būdų susiderinus su technine priežiūra ir užsakovu: 1. įgilinti juos iki 0,7 m ir apgaubti sudedamaisiais remontiniais vamzdžiais. 2. Neįgilinant, apsaugoti kelio plokštėmis, susidedant jas virš ryšių tinklų. Prašome patvirtinti, kad jei iškiltų poreikis šiems darbams atlikti, už juos būtų apmokama pagal sutarties projekto 12 punktą kaip už papildomus darbus.

Atsakymas. Jeigu darbų metu būtų atrasti inžineriniai tinklai, kuriuos reikėtų įgilinti ar kitaip pertvarkyti, tokie darbai būtų vertinami kaip papildomi darbai.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto brėžinio SR2023-082-TDP-BD.S-B-04 „Aukščių ir inžinerinių tinklų planas“ pastabose 6 pozicijoje nurodyta, kad rengiant projektą ir atsikodus esamus inžinerinius tinklus bei kurie netenkina reglamentuojamų gylių nuo projektinio dangos viršaus iki inžinerinio tinklo, suderinus su Užsakovu ir projektuotoju turi būti įgilinami iki reglamentuojamo gylio. Prašome patvirtinti, kad jei iškiltų poreikis šiems darbams atlikti, už juos būtų apmokama pagal sutarties projekto 12 punktą kaip už papildomus darbus.

Atsakymas. Jeigu darbų metu būtų atrasti inžineriniai tinklai, kuriuos reikėtų įgilinti ar kitaip pertvarkyti, tokie darbai būtų vertinami kaip papildomi darbai.

Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3607 Čelkiai-Jūzintai-Užpaliai kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/parengimą?

Atsakymas. Kadastrinių matavimų bylos atnaujinimo pasiūlyme nevertinti.

Klausimas. Ar Užsakovas laimėjimo atveju pateiks Rangovui techninio darbo projekto brėžinius DWG formatu?

Atsakymas. Tiekėjui paprašius, perkančioji organizacija pateiks techninio darbo projekto brėžinius DWG formatu.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto brėžiniuose pateikta, kad numatyti projektiniai sprendiniai vietomis išeina už gatvės statinio ribos. Ar yra suderinta su sklypų savininkais?

Atsakymas. Dalis darbų yra už inžinerinio statinio, todėl projekte pridėtas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas vykdyti darbus. Šalia esančiam sklypui nėra atlikti kadastriniai matavimai, todėl jo ribos yra preliminarios.

Klausimas. Ar pasiūlyme reikia vertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, kokia suma numatyta?

Atsakymas. Medžių atkuriamosios vertės pasiūlymuose nevertinti. Jeigu atkuriamoji vertė bus skaičiuojama, ji bus apmokėta perkančiosios organizacijos lėšomis.

Klausimas. Koks numatytas pirkimo biudžetas?

Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjams atskleisti pirkimui skirtų lėšų.

Klausimas. Atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per Infostatybos sistemą? Ar tiekėjas turi įsivertinti pridavimo išlaidas ar tai atliks Užsakovas?

Atsakymas. Statybos užbaigimas bus atliekamas perkančiajai organizacijai pasirašant



Mano
kraštas
tavo

deklaraciją apie statybos užbaigimą, todėl tiekėjai papildomų išlaidų, susijusių statybos užbaigimu, neturi vertinti.

Klausimas. Ar reikalinga įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą ir visas su juo susijusias paslaugas?

Atsakymas. Išlaidos, susijusias su elektroniniu statybos darbų žurnalu, bus apmokėtos perkančiosios organizacijos lėšomis, išskyrus atvejį, numatytą pirkimo sąlygų 3 priedo 8.9 punkte.

Klausimas. Projekte numatytos dvi dangos konstrukcijos variantai. Norėjome pasiteirauti ar teisingai mes suprantame, kad tiekėjas pats savo nuožiūra renkasi, kurį dangos konstrukcijos variantą vertinti?

Atsakymas. Taip, pats tiekėjas turi pasirinkti, kuris dangos konstrukcijos variantas bus naudojamas vykdant darbus. Atitinkamai pirkimo sąlygų 1 priede tiekėjas turi nurodyti, kurį dangos konstrukcijos variantą pasirenka.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 458 71 482, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Saulius Matiukas, tel. +370 458 71 429, el. paštas s.matiukas@rokiskis.lt



Mano
kraštas
tavo

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS JŪŽINTŲ MIESTELIO EŽERO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-12-11 Nr. VPSD-652 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija |
| Sertifikatas išduotas | ARŪNAS KRASAUSKAS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-12-11 14:51:05 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-12-11 14:51:12 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.80 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-11 15:35:49) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-12-11 15:35:50 DBSIS |