



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-08-13 Nr. ....  
] ..... Nr. ....

CVP IS priemonėmis

**DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VEIVERIŲ G. 35A, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO  
DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Darbų kiekių žiniaraščio skyriuje „Cokolis, fasadas“ neteisingai nurodytas 23 pozicijos „Pamato valymas ir plovimas“ 1.15 m<sup>2</sup>. Turi būti 115.00 m<sup>2</sup>.

**1. Atsakymas.** Dėl techninės klaidos buvo neteisingai nurodytas „Pamato valymas ir plovimas“ kiekis, t. y., turi būti – 115 m<sup>2</sup>. Pridedame pakoreguotą excel darbų kiekių žiniaraštį „Konstrukcijų dalis A laida“.

**2. Klausimas.** Prašome detalizuoti darbų kiekių žiniaraščio skyriaus „Cokolis, fasadas“ 23 poziciją „Pamato pagrindo stiprinimas injektuojant polimerines dervas“ 1.6 m<sup>3</sup>?

**2. Atsakymas.** Pridedame pamato stiprinimo injektuojant metodiką.

**3. Klausimas.** Architektūros dalis:

Prašome pateikti plieninių lauko durų techninę specifikaciją (šilumos laidumo koeficientas, vėjo skverbtis, vandens nepralaidumas, mechaninis patikimumas ir kt.).

**3. Atsakymas.** Pateikiame plieninių lauko durų techninę specifikaciją:

Durų profilis	Vidinis
Medžiaga	Kompozitinė medžiaga
Durų varčios storis	<b>65 mm</b>
Vidinis ir išorinis paviršius	Plienas, termiškai atskirtas
Durų stakta	suapvalinta stakta A3, 80 mm
Medžiaga	Aliuminis, termiškai atskirtas
Sandariklių sistema	<b>triguba</b>
Grindų slenkstis	Aliuminis ir plastikas (standartas, S11), Plastikas (pasirinktinai, S12)
Charakteristikos	
Aptarnaujantis personalas EN 12217	iki 3 klasės
Ilgalaikis mechaninis poveikis pagal EN 12400	iki 6 klasės
Atsparumas klimato kaitai pagal EN 12219	iki 2d / 2e
Oro laidumas pagal EN 12207	iki 4 klasės
Atsparumas liūčiams pagal EN 12208	iki 3A klasės
Atsparumas vėjo apkrovai pagal EN 12210	iki C3 / B3 klasės
Atsparumas smūgiams pagal EN 13049	iki 1 klasės
Mechaninis tvirtumas EN 1192	iki 3 klasės
Šilumos izoliacija	<b>iki 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)</b>
Garso izoliacija	iki 42 dB
Apsauga nuo įsilaužimo pagal EN 1627 (pasirinktinai)	„RC2“ saugos įranga (pasirinktinai)

**4. Klausimas.** Prašome patikslinti faneruotų durų techninę specifikaciją (durys turi būti fanerotos ar dažytos)?

**4. Atsakymas.** Durys turi būti dažytos.

**5. Klausimas.** Prašome pateikti detalesnę berėmio stiklo vitrinų techninę specifikaciją.

**5. Atsakymas.** Pateikiame berėmio stiklo vitrinų techninę specifikaciją:

Stiklo pertvarų maks. aukštis	4000 mm*
Storis	Nuo 10 mm iki 16 mm*
Atsparumas garsui	Iki 32 dB (su garso izol. plėvele 39 dB)**

Stiklas – skaidrus stiklas. Lankstai ir kita durų furnitūra – anoduotas aliuminis arba nerūdijantis plienas.

**6. Klausimas.** Prašome pateikti detalesnę aliuminio lauko vitrinų techninę specifikaciją.

**6. Atsakymas.** Pateikiame aliuminio lauko vitrinų techninę specifikaciją:

Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Vandens nepralaidumas EN 12208	8A klasė
Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 42 dB	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C4 klasė
Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2

**7. Klausimas.** Prašome pateikti vidaus ir lauko batų valymo sistemų matmenis.

**7. Atsakymas.** Lauko batų valymo įranga: 4 vnt. (100x500 mm). Vidaus batų valymo įranga: ~ 5 kv. m (tikslūs matmenis tikslinti pagal faktinę situaciją (1-4 patalpa)).

**8. Klausimas.** Prašome pateikti numatomo montuoti logotipo virš įėjimo durų eskizą su matmenimis ir technine specifikacija.

**8. Atsakymas.** Šviesdėžės matmenys: 500x4500mm; šriftas – Arial (bold, 240mm); medžiagiškumas, apšvietimo tipas, šviesdėžės gylis – pagal gamintojo rekomendacijas, raidės –nerūdijantis plienas su matiniu stiklu.

**9. Klausimas.** Prašome paaiškinti darbų kiekio žiniaraščio skyriaus „Fasadas“ 9, 11, ir 12 pozicijas. Koks tai turėtų būti langų, durų ir vitrinų sandarinimo būdas?

**9. Atsakymas.** Prašome vadovautis montuojamo gaminio gamintojo rekomendacijomis.

**10. Klausimas.** Prašome pateikti numatomų įrengti metalinių lauko turėklų eskizus.

**10. Atsakymas.** Eskizai su matmenimis ir medžiagiškumu pateikti projekto fasadų ir planų brėžiniuose, medžiagų kiekiuose.

**11. Klausimas.** Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatytas naujų pagrindų po betoninėmis trinkelėmis įrengimas. Prašome papildyti.

**11. Atsakymas.** Visa trinkelėlių danga projekte nurodyta kaip atstatoma (žr. sklypo sutvarkymo planą, pažymėta mėlynu štrichu, visi trinkelėlių pasluoksniai turi būti įsivertinti kartu su trinkelėmis).

PRIDEDAMA:

1. Pamato stiprinimo injektuojant metodika;
2. Excel Darbų kiekių žiniaraštis „Konstrukcijų dalis A laida“.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,  
pavadojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VEIVERIŲ G. 35A, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-13 Nr. 32-2-347
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-13 08:22
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-13 08:23
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250807.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-13)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-08-13 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-