

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-08-13 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

**DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VEIVERIŲ G. 35A, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO
DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. SA dalies pirmo aukšto patalpų apdailos lentelės pvc grindų dangos kiekis nesutampa su excel kiekių žiniaraščiu. Patikslinkite.

1. Atsakymas. Prašome vadovautis excel darbų kiekių žiniaraštyje nurodytu teisingu kiekiu.

2. Klausimas. Koks reikalingas berėmio vidaus vitrinų stiklo storis?

2. Atsakymas. Berėmio vidaus vitrinų storis turi būti nuo 10 mm (rekomenduojama 16 mm).

3. Klausimas. Pateikite technines specifikacijas fasado šviesdėžės.

3. Atsakymas. Prašome žiūrėti perkančiosios organizacijos 2025-08-13 rašte Nr. 32-2-347 pateiktą 8 klausimo atsakymą.

4. Klausimas. Kokio dydžio turi būti patalpų ženklinimo logotipai?

4. Atsakymas. Patalpų ženklinimo logotipai turi būti 300x93 mm.

5. Klausimas. Kokio storio turi būti stiklo stogelis?

5. Atsakymas. Stiklo stogelis turi būti 17,52 mm storio (įsivertinus papildomus tarpatramius ir tvirtinimą, storis gali mažėti).

6. Klausimas. Ar visam fasadui reikalingas dvigubas armavimas?

6. Atsakymas. Taip, reikalingas dvigubas armavimas.

7. Klausimas. Trūksta stogo plano su vėdinimo kaminėliais ir įlajomis. Taip pat šių elementų įrengimas nenumatytas projekte ir žiniaraščių kiekiuose. Patikslinkite.

7. Atsakymas. Įlaja numatyta VN projekto dalyje. Ant stogo – 6 vėdinimo kaminėliai. Excel darbų kiekių žiniaraštyje – Elektra šildoma įlaja su lapų gaudykle, perėjimu per stogą ir

sandinimo detalėmis, d110 (įskaitant pajungimo laidus), kompl. – 1 (šioje pozicijoje turi būti įskaičiuoti ir vėdinimo kaminėliai – 6 vnt.).

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavadojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO VEIVERIŲ G. 35A, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. 32-2-349
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 16:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-08-13 16:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-13 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-