



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,
faks. (8 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Tiekėjams

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pirkimo organizatorius (toliau – organizatorius), vykdo konkursą “**Apšvietimo įranga aktų salei (Šalčininkų r. Eišiškių S.Rapolionio gimnazijai)**” (CVP IS pirkimo Nr. 4020459).

Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

1. **Klausimas:** Prašome paaiškinti, kaip perkančioji organizacija planuoja naudoti įrangą, kam yra reikalingos RJ45 jungtys šiuose prožektoriuose, nurodytos punkte 5.7. Tai yra labai specifinis reikalavimas, didžioji dalis profesionalios apšvietimo įrangos turi tik DMX ir maitinimo jungtis, todėl tai perteklinis reikalavimas, kuris apriboja konkurenciją siūlyti lygiavertes prekes. Prašome jį panaikinti, kaip perteklinį reikalavimą.

Atsakymas: Reikalavimas RJ45 jungtims prožektoriuose yra suformuotas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos siekius turėti galimybę gauti kiek įmanoma “švaresnę” ir pagal galimybes lanksčią sujungimui ir išplėtimui ateityje instaliaciją, su mažiau kabelių ir didesne išliekamąja verte, atliepiant naudotojų poreikį. RJ45 jungtys yra reikalingos prietaisų valdymui naudojant ArtNet protokolą, kuris turi eilę privalumų lyginant su DMX. ArtNet suteikia galimybę nuotoliu valdyti prietaisus, konfigūruoti, testuoti ir t.t., leidžia nesunkiai plėsti esamą sistemą, naudojant mažiau kabelių ir laiko instaliacijai. Taipogi ArtNet užtikrina didesnę greitaveiką (greitesnį signalo perdavimą), kas užtikrina prietaiso valdymo tikslumą ir geresnį rezultatą renginių metu.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad perkame ir su ArtNet ar analogišku skaitmeniniu protokolu suderinamą apšvietimo valdymo pultą bei priedus, kad galėtume kokybiškai pilna apimtimi valdyti apšvietimo prietaisus ir, esant poreikiui, plėsti įsigytą sistemą papildomais prietaisais valdomais per ArtNet ar analogišką skaitmeninį protokolą.

Informuojame, kad perkančioji organizacija yra atlikusi rinkos analizę ir pažymi, kad nemažai pasaulinio lygio apšvietimo prietaisų gamintojų, kurie gamina kokybiškus profesionaliam naudojimui skirtus apšvietimo prietaisus, dažniausiai numato galimybę juos valdyti skaitmeniniu protokolu – ArtNet ar pan., todėl šis reikalavimas neriboja konkurencijos ir nebus keičiamas.

Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugpjūčio 18 d. 9.00 val.

Pirkimo organizatorius

Donata Ašmankevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. S-(5.17 E)-3788
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donata Ašmankevičienė, Vedėja, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
Sertifikatas išduotas	DONATA AŠMANKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 16:58:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-13 16:58:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 13:05:03 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-13 17:01:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-13 17:01:05 DBSIS