



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

Į Nr.

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL FUTBOLŲ – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ
GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome patikslinti lauko vandentiekio kameros išmatavimus ir tūrį (1 skyrius 4 pozicija) – TP plane – 3800x1800, TP žiniaraštyje – 3500x2650, darbų kiekių žiniaraštyje – 3500x2650.

1. Atsakymas. Patiksliname, kad Techninio projekto „Universalaus sporto paskirties pastato (futbolo - regbio maniežo) Europos pr. 105A, Kauno m., statybos, administracinės (un.nr. 1998-0010-8012) ir sandėliavimo (un.nr. 4400-2154-2949) paskirties pastatų griovimo projektas“ (toliau – Techninis projektas) Lauko vandentiekio ir nuotekų dalyje iš viso yra numatytas 3 (trijų) lauko vandentiekio kamerų įrengimas:

1. g/B 3800x1800 (vidaus išmatavimai) vandentiekio kameros įrengimas (įskaitant: 1. tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D400 - 2 vnt.; 2. kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilga) d400 - 1 vnt.; 3. kalaus ketaus flanšinis trišakis d400/250 - 2 vnt.; 4. kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilga) d250 - 2 vnt.; 5. tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D250 - 2 vnt., tarpinės PE vamzdžiams, plaukiojančio tipo ketaus dangčiai (D400 klasės); kameros hidroizoliacija) (patikslinta Excel darbų kiekių žiniaraščio 4 eilutė);

2. g/B 3550x1450 (vidaus išmatavimai) vandentiekio kameros įrengimas (įskaitant: 1. tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D250 - 4 vnt.; 2. kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilga) d250 - 5 vnt.; 3. kalaus ketaus flanšinis trišakis d250/250 - 2 vnt.; 4. kalaus ketaus flanšinis perėjimas d250/100 - 4 vnt.; 5. kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis d100, L=500 (5d) - 2 vnt.; 6. kalaus ketaus flanšinis įvadinis skaitiklis d100 su nuotoliniu nuskaitymu - 2 vnt.; 7. kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis d100, L=300 (3d) - 2 vnt.; 8. kalaus ketaus flanšinis trišakis d100/50 ir sklendė ištuštinimui d50 - 2 vnt., tarpinės PE vamzdžiams, plaukiojančio tipo ketaus dangčiai (D400 klasės); kameros hidroizoliacija) (patikslinta Excel darbų kiekių žiniaraščio 4.1 eilutė);

3. g/B 5200x2000 (vidaus išmatavimai) vandentiekio kameros įrengimas su vandens apskaitos mazgu kameros viduje (įskaitant: 1. tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D250 - 4 vnt.; 2. kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilga) d250 - 5 vnt.; 3. kalaus ketaus flanšinis trišakis d250/250 - 2 vnt.; 4. kalaus ketaus flanšinis perėjimas d250/100 - 4 vnt.; 5. kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis d100, L=500 (5d) - 2 vnt.; 6. kalaus ketaus flanšinis įvadinis skaitiklis d100/50 su nuotoliniu nuskaitymu - 2 vnt.; 7. atbulinis flanšinis vožtuvas d100, L=240 - 1 vnt.; 8. kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis d100, L=300 (3d) - 2 vnt.; 9. kalaus ketaus flanšinis trišakis d100/50 ir sklendė ištuštinimui d50 - 2 vnt., tarpinės PE vamzdžiams, plaukiojančio tipo ketaus dangčiai (D400 klasės); kameros hidroizoliacija) (patikslinta Excel darbų kiekių žiniaraščio 4.2 eilutė).

Pateikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį „8. Lauko vandentiekis ir nuotekos LVN A laida“ ir patikslintą Techninio projekto Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį „22.228564-TP-LVN A laida“.

2. Klausimas. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (22.228564-TP-ŠVOK) projekte pastebėjome neatitikimus dėl vėdinimo įrenginių oro kiekių. Patikslinkite, kuris variantas teisingas.

Sistema	oro kiekis		
	Įrangos suvestinė lentelė	MŽ	Vėdinimo įrenginių pagrindiniai techniniai duomenys
	22.228564-TP-SVOK.AR (nuo 28 lapo)	22.228564-TP-ŠVOK-SŽ	22.228564-TP-ŠVOK.TS 8.8 punktas
AHU-1	+3747/-3747	+3969/-3969	+1458/-1458
AHU-2	+7151/-7151	+7151/-7151	+7016/-7016
AHU-6.2	+650/-650	+734/-734	+650/-650
AHU-8.1	+2066/-2066	+2066/-2066	+2018/-2018
AHU-8.2	+5673/-5673	+5673/-5673	+5542/-5542
AHU-10	+2322/-1998	+2322/-1998	+2136/-1812

2. Atsakymas. Pateikiame patikslintą Techninio projekto Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies (22.228564-TP-ŠVOK) informaciją.

PATIKSLINTAS ĮRANGOS SUVESTINĖS LENTELĖS ORO KIEKIS:

AHU-1: +3747/-3747 m³/h

AHU-2: +7151/-7151 m³/h

AHU-6.2: +734/-734 m³/h

AHU-8.1: +2066/-2066 m³/h

AHU-8.2: +5673/-5673 m³/h

AHU-10: +2322/-1998 m³/h

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių žiniaraštis „8. Lauko vandentiekis ir nuotekos LVN A laida“.

2. Techninio projekto Lauko vandentiekio ir nuotekų dalies A laida „22.228564-TP-LVN-A-laida“.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavarduojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FUTBOLO – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. 32-2-350
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 16:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-13 16:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-13 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-