

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PRAŠYMO PRATĘSTI TERMINĄ

Pranešame, kad 410/345/10,5 kV autotransformatoriaus pirkime (toliau – Pirkimas) gauti klausimai/prašymai, į kuriuos pateikiami atsakymai:

1. Klausimas:

Klausimas, susijęs su TS Tech reikalavimų 1 priedo **3.32 punktu**:

Impedance voltage ⁽¹⁾ (kV ±1%)		HV - LV (borew00)		LV - TV (borew00)		HV - TV (borew00)		HV HV	HV LV	HV LV
3.32.	Atlikti perjungimo padėtis / Position of tap changer									
	1 padėtis / position	11,5 %	410 MVA							
	11 padėtis / position	11,5 %	400 MVA							
	13 padėtis / position	13,5 %	530 MVA							
3.33.	Trukimo lygis 2 m. atstumu, matuojant pagal IEC 60076-19 ⁽²⁾ / Sound power level at distance of 2 m. when measuring according to IEC									

Atrodo, kad pozicijos su 11,5 % ir 13,5 % Uk yra sumaišytos. Teisingas priskyrimas turėtų būti: **13,5% → NOM, 11,5% → MIN**

Atsakymas:

Dar kartą patikrinus jau veikiančių autotransformatorių duomenis, galima daryti išvadą, kad TS Techninių reikalavimų 1 priedo 3.32 punkte nurodytos Uk vertės **nėra sumaišytos ir yra teisingos**. Žemiau rasite vieno iš veikiančių autotransformatorių FAT protokolo ištrauką:

REGARDING THE EXPLANATIONS OF THE PROCUREMENT CONDITIONS AND REQUEST TO EXTEND THE DEADLINE

Hereby we inform you that in the procurement of Installation of Procurement of 410/345/10,5 kV autotransformer (hereinafter – Procurement), questions/requests were received to which answers are provided:

1. Question:

Question related to Annex 1 to TS Tech requirements **Clause 3.32**:

Impedance voltage ⁽¹⁾ (kV ±1%)		HV - LV (borew00)		LV - TV (borew00)		HV - TV (borew00)		HV HV	HV LV	HV LV
3.32.	Atlikti perjungimo padėtis / Position of tap changer									
	1 padėtis / position	11,5 %	410 MVA							
	11 padėtis / position	11,5 %	400 MVA							
	13 padėtis / position	13,5 %	530 MVA							
3.33.	Trukimo lygis 2 m. atstumu, matuojant pagal IEC 60076-19 ⁽²⁾ / Sound power level at distance of 2 m. when measuring according to IEC									

The positions with 11.5% and 13.5% UK appear to be reversed. The correct assignment should be: **13.5% → NOM, 11.5% → MIN**.

Answer:

After double checking the data of the autotransformers already in operation, it can be concluded that the Uk values in the Annex 1 to TS Tech requirements Clause 3.32 **are not mixed and are correct**. Please find below an extract from the FAT protocol of one of the autotransformers in operation:

SHORT-CIRCUIT IMPEDANCE (%) (BASE 600000 KVA)			
POS.	1	11	21
HV/LV	15,34	11,48	13,51
HV/TV	506,23		
LV/TV	429,33	482,83	555,02

SHORT-CIRCUIT IMPEDANCE (%) (BASE 600000 KVA)			
POS.	1	11	21
HV/LV	15,34	11,48	13,51
HV/TV	506,23		
LV/TV	429,33	482,83	555,02

Pranešame, kad atsižvelgiant į gautą prašymą pratęsti Pasiūlymų terminą, Komisija, vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 8.4 punktu, nusprendė Pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti iki 2025 m. rugsėjo 19 d. 13:00 val.

We hereby inform you that, considering the request received to extend the deadline for Tenders, the Commission, in accordance with Clause 8.4 of the General Procurement Conditions, has decided to extend the deadline for submitting Tenders to 19th of September, 2025, 1:00 PM.

Edita Kazakevičienė, tel./phone: +370 678 22275, el. p./e-mail: Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu