



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo (ID 3958094) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Kokią sumą šiais metais reikės įsavinti?

Atsakymas:

Informuojame, kad lėšų panaudojimas numatytas atsižvelgiant į darbų atlikimo terminus.

2. Klausimas:

Ar tas pats tiekėjas gali būti pripažintas laimėtoju abiejose pirkimo dalyse? Jei atsakymas NE, žemiau esantį klausimą prašome ignoruoti.

Atsakymas:

Tas pats tiekėjas gali būti pripažintas laimėtoju abejoms pirkimo dalims.

3. Klausimas:

Ar yra sumuojamos reikalaujamos vidutinės veiklos pajamos, jei tiekėjas pripažintas nugalėtoju abiejose dalyse? T. y. Ar pajamos turi būti 2100000.00 Eur, ar pakanka 1550000.00 Eur?

Atsakymas:

Jeigu tas pats tiekėjas gali būti pripažintas laimėtoju abejoms pirkimo dalims, vidutinės metinės visos veiklos pajamos nėra sumuojamos, t. y. pakanka 1 550 000,00 Eur (be PVM).

4. Klausimas:

Kodėl tokie neproporcingi darbų atlikimo terminai? 1 pirkimo daliai skirta 5 mėn. darbų atlikimui, o 2 pirkimo daliai (kuri yra beveik 3 kartus didesnės apimties) skirta tik 6 mėn. Prašome atitinkamai pakoreguoti darbų terminus, t. y. pratęsti terminą 2 pirkimo daliai.

Atsakymas:

Perkančiosios organizacijos nuomone 6 mėnesių darbų atlikimo terminas II pirkimo daliai yra pakankamas, todėl jis nebus koreguojamas. Pažymime, kad vadovaujantis

rangos sutarties projekto 5 p., darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu, atsiradus rangos sutarties projekto 5.1 - 5.3 p. išvardytoms aplinkybėms.

5. Klausimas:

Kelintų metų statybos skaičiuojamąja kaina remiantis yra nustatomi pasiūlymo kainos limitai? Kaip pavyzdys, 2-os pirkimo dalies projekto rengybos metai 2018, tame tarpe ir SKŽ dalies. Ar nustatant limitus yra atsižvelgiama į kainų kilimą per 7 metų laikotarpį?

Atsakymas:

Taip, atsižvelgta į kainų kilimą per 7 metų laikotarpį.

6. Klausimas:

Norime pasitikslinti dėl atliekamų darbų I dalyje. TS - rangos darbų apimtis numatyta tik Baltijos pr. 59-69, bet pateiktame projekte 17-17-TDP automobilių stovėjimo aikštelės yra ir Debreceno, Taikos gatvėse.

Atsakymas:

Į rangos darbų pirkimo apimtį įeina kiemo aikštelės Baltijos pr. nuo 59 iki 69 (išskyrus ESO dalį) ir šaligatvių bei kiemo aikštelių Baltijos pr. nuo 59 iki 69, nepatenkančių į projektą tvarkomą teritoriją, paprastojo remonto darbai.

7. Klausimas:

Ar konkursui skaičiuoti reikia tik kas priklauso (kiemo aikštelės) ir VN Baltijos pr. nuo 59 iki 69 ?? + Šaligatvių ir kiemo aikštelių Baltijos pr. nuo 59 iki 69, nepatenkančių į projektą tvarkomą teritoriją, paprastojo remonto darbai?

Atsakymas:

Taip, I pirkimo dalies pirkimui sąmatą skaičiuoti reikia projektui Baltijos pr. nuo 59 iki 69 (išskyrus ESO dalį) ir šaligatvių bei kiemo aikštelių Baltijos pr. nuo 59 iki 69, nepatenkančių į projektą tvarkomą teritoriją, paprastojo remonto darbai.

8. Klausimas:

Koks numatytas biudžetas šiam pirkimui?

Atsakymas:

I pirkimo daliai tiekėjo pasiūlymo kaina negali viršyti 350 000,00 Eur su PVM (arba 289 256,20 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami (konkurso sąlygų aprašo 11.1 p.).

II pirkimo daliai tiekėjo pasiūlymo kaina negali viršyti 980 000,00 Eur su PVM (arba 809 917,36 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), šią sumą viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami (konkurso sąlygų aprašo 11.2 p.).

9. Klausimas:

Techninėse specifikacijose nurodyta, kad esamos asfaltbetonio dangos remontui naudojamas išlyginamasis asfaltbetonio mišinys AC 11 AN bei viršutinis sluoksnis SMA 11 S (AC 11 VN). Prašome tiksliai nurodyti, koks asfaltbetonis turi būti naudojamas viršutiniam sluoksniui, taip pat nurodykite išlyginamojo asfaltbetonio storį.

Atsakymas:

Viršutiniam sluoksniui remontuojamose vietose galima numatyti AC 11 VN rūšies mišinius, nebent rangovo technologijai optimaliau panaudoti aukštesnės kokybės SMA 11 S mišinius (kaip ir naujose dangose). Skaičiuoti storius ne mažesnius nei nurodo Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 mažo eismo intensyvumo dangoms (4 cm viršutinis sluoksnis, 5 cm pagrindo sluoksnis).

10. Klausimas:

Prašome tiksliai nurodyti, koks asfaltbetonis naudojamas įrengiant naujas dangas. SMA ar VN mišiniai.

Atsakymas:

Įrengiant naujas dangas, naudoti SMA mišinius.

11. Klausimas:

Trinkelų dangai kuri žymima sklypo plane D2b, nurodyta naudoti 26x13x8 cm trinkelės, kurių spalva: Šiurkštinta pilka. Prašome patikslinti, ar trinkelė turi būti su granito įspaudu? Taip pat D2b trinkelų klojimo raštas numatytas į jas įterpiančios trinkelės D2b-1, spalva-ruda, patikslinkite, ar šios trinkelės taip pat turi būti naudojamos su granito skaldelės įspaudu?

Atsakymas:

Trinkelės D2b ir D2b-1 turi būti skirtingų spalvų ir be nuožulų, kad išskirti stovėjimo zonas ir sumažinti ratų triukšmą kiemuose. Projektavimo metu rinkoje buvo pasiekiami be nuožulų spalvoti tik šiurkštinto paviršiaus, nestandartinių matmenų gaminiai. Tiekėjas gali naudoti lygaus paviršiaus, standartinių matmenų gaminius, jei bus nurodyto atspalvio ir neturintys nuožulų gaminiai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Sandra Dabrienė, tel. (0 46) 39 60 87, el. p. sandra.dabriene@klaipeda.lt
Dženeta Petrokienė, tel. +370 66341314, el. p. dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt
Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-14 Nr. (14.24)-VP3-569
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-14 07:40:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-14 07:40:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-14 08:20:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-14 08:20:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys