



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas – AB „Panevėžio energija“.
2. Pirkimo objektas – Panevėžio elektrinės teritorijoje esančių technologinių vamzdynų dažymo darbai.
3. Adresas – Senamiesčio g. 113, Panevėžys.
4. Esamo technologinio vamzdyno ($\sim 350\text{m}^2$) nudažymas užsakovo – AB „Panevėžio energija“ pateiktais dažais PROTEKSOL 50.
5. Senos apsauginės dangos nuėmimo ir valymo, vamzdynų metalo paviršiaus paruošimas. Vamzdyno metalo paviršius turi būti paruoštas nemažiau nei pagal St 3 klasę.
6. Senų dažų šalinimo nuo technologinių vamzdynų metų turi būti apsaugoti visi kiti įrengimai ir vamzdynai, kurie nebus liečiami (perdažomi).
7. Pašalintos dažų atliekos ar kitos darbų metu susidariusios atliekos Tiekėjo priduodamos atliekų tvarkymo įmonei.
8. Tiekėjas turi įvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai nėra nurodyti techninėje specifikacijoje, bet yra būtini darbams atlikti.
9. Tiekėjas atliktiems remonto darbams suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantiją.
10. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.
11. Tiekėjas pilnai atsako už saugumo techniką, priešgaisrinę apsaugą bei bendrąją tvarką objekte.



