



DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 3581839

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO (PIRKIMO NUMERIS 3581839)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimu (Komisijos 2025 m. rugpjūčio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 8), informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai rekonstravimo darbų pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į suinteresuoto tiekėjo paklausimą, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimą:

Tiekėjo klausimas. Dėl pakeliamų grindų. Plotas - 586,36 m². Prašome patikslinti, koks plotas yra pagal kiekvieną detalę atskirai, kadangi skiriasi aukščiai. Detalių ištrauką pridedame.

Atsakymas. Tarp C-D/ 5-6 ašių apdaila 850 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) 56 m².

Tarp D-E/ 4-7 ašių apdaila 300 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) 129 m².

Likęs plotas apdaila 250 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) 401,36 m².

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi, Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai rekonstravimo darbų bendrųjų sąlygų 5.4 punktu, Perkančioji organizacija, savo iniciatyva patikslina 2025 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. S12-2995 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, patikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo (pirkimo numeris 3581839)“ pateiktą atsakymą į **1.13.1 klausimą**, t.y. vietoje „401 m²“ įrašo „401,36 m²“, ir jį išdėsto taip:

„1.13. „Klausimas. Teikiame klausimus dėl pakeliamų grindų:

PAKELIAMOS GRINDYS.

1.13.1. Kokio aukščio kojos reikalingos?

Atsakymas. Tarp C-D/ 5-6 ašių apdaila 850 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) 56 m².

Tarp D-E/ 4-7 ašių apdaila 300 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) 129 m².

Likęs plotas apdaila 250 mm nuo perdangos (tikslinti pagal faktinę perdangos altitudę) **401,36 m².**“

Viešojo pirkimo komisijos pirmininko pavaduotoja

Jolanta Kavaliauskienė

A. Matonytė, tel. +370 313 90 012, el. paštas asta.matonyte@druskininkai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (pirkimo numeris 3581839)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-19 Nr. S12-3094
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kavaliauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-19 10:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-19 10:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-15 13:14 - 2026-06-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-19 nuorašą suformavo Asta Matonytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-