



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3956282) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:**

1. Klausimas:

Atlikus objekto apžiūrą, nustatyta, kad II etapo darbų zonoje šiuo metu vykdomi statybos darbai. Ar pagal faktiškai vykdomus statybos darbus II etapo darbų zonoje bus patikslinti techniniai dokumentai, t. y. projekto sprendiniai, kurie šiai dienai jau neatitinka faktinės situacijos?

Atsakymas:

Projekto sprendiniuose jau yra įvertinti II etapo darbų zonoje šiuo metu vykdomi statybos darbai, todėl techniniai dokumentai nebus tikslinami. Apie poreikį keisti projektinius sprendinius šiuo metu informacijos nėra gauta.

2. Klausimas:

Esama situacija: projekto, Susisiekimo komunikacijų dalies, techninių specifikacijų IV skyriuje pateikti reikalavimai geotinklui 60/60 kN/m. Pateiktose techninėse specifikacijose nurodomi reikalavimai stipriui tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui. Šie parametrai nėra esminiai siekiant užtikrinti šio projekto gatvių sankasos deformacijos modulius bei stabilumą, kadangi vadovaujantis MN Geosint ŽD 13, 1 lentelė minėti parametrai nėra priskiriami prie svarbiausių savybių armavimo funkcinei paskirčiai atlikti.

Klausimas: prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ne prastesnį geotinklą 60/60 kN/m iš PET neatsižvelgiant į stiprio tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui reikalavimus, bet medžiagos tinkamumą pagrindžiant inžineriniais sankasos deformacijų modulio skaičiavimais.

Atsakymas:

Rangovas savo rizika gali vertintis ir ne prastesnį geotinklą nei 60/60 kN/m iš PET, neatsižvelgiant į stiprio tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui reikalavimus, bet medžiagos tinkamumą turi pagrįsti inžineriniais sankasos deformacijų modulio skaičiavimais.

3. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -
Simono Dachometal

Esama situacija: projekto, Susisiekimo komunikacijų dalies, techninių specifikacijų III skyriuje pateikti reikalavimai geotekstilei drenažui. Nurodytoje lentelėje pateikti parametrai: nominalus storis 9 mm, stipris tempiant išilgai 40 kN/m, skersai 45 kN/m, pailgėjimas esant didžiausiam stipriui tempiant 1,5 %, atsparumas statiniam pradūrimui 30 kN. Tokio tipo reikalavimai nėra būdingi 110 g/m² svorio geotekstilei.

Klausimas: prašome patikslinti neaustinės geotekstilės drenažui techninę specifikaciją arba leisti naudoti neaustinę geotekstilę vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje.

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujanti s standartu EN 13252				Geotekstilės tipas	
	Charakteristika	Metodas	Matavimo vienetas	Austinė	Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta
	Atsparumas tempimui	EN ISO 10319	kN/m	MD ≥ 1,0 CMD ≥ 1,0	MD ≥ 2,5 CMD ≥ 1,7
	Pailgėjimas	EN ISO 10319	%	MD ≤ 90 / CMD ≤ 90	MD ≤ 120/ CMD ≤ 120
	Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test)	EN ISO 12236	kN	≥ 0,4	≥ 0,4
	Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test)	EN ISO 13433	mm	≤ 25	≤ 25
	Būdingas kiaurymės matmuo O ₉₀	EN ISO 12956	µm	45 -200	45 -200
	Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	EN ISO 11058	l/(m ² s)	> 40	> 40
	Ilgamžiškumas	EN ISO 13252 (priedas B)	metai	> 50	> 50“

Atsakymas:

Patiksliname reikalavimus drenažo geotekstilei:

Savybės	Funkcijos	Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės)
Žaliava		PP
Plotinis svoris		≥ 100 g/m ²
Atsparumas statiniam pradūrimui		≥ 2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis		F _{k,5%} ≥ 11,0 kN/m
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem		≥ 45 %

kryptimis	
Atsparumas dinaminiam prakirtimui	$\leq 20 \text{ mm}$
Charakteringasis kiaurymės matmuo O_{90}	$0,06 \text{ mm} \leq \text{pasirinktas } O_{90} \leq 0,13 \text{ mm}$
Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi	$\geq 60 \text{ l/m}^2\text{s}$
Atmosferos poveikio atsparumas	Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo
Ilgaamžiškumas	Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $< 25^\circ\text{C}$.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. darius.tolvaisa@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-20 Nr. (14.24E)-VP3-576
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-20 07:47:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-20 07:47:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-20 08:06:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-20 08:06:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys