

Vadovaudamiesi pirkimo „Projekto „Centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų rajone“ projektavimo ir rangos darbų pirkimas“ Nr. 3549686 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Pirkimo sąlygų paaiškinimas
1.	<p>Pirkimo dokumentų 4 priede 2.1. punkte (2a ir 3a pirkimo dalys) nurodoma ir keliamas reikalavimas, kad „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra savo jėgomis pagal vieną ar daugiau sutarčių atlikęs &lt;..&gt;“. Toliau nurodoma, kad įrodant atitiktį šiam reikalavimui turi būti pateikta „užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose taip pat turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data, vieta, grupė/pogrupis, darbų rūšis ir savo jėgomis atliktų darbų vertė.“ Prašome paaiškinti sąvoką „Savo jėgomis“ – ar į „savo jėgomis“ atliktų darbų vertę turi/gali būti įskaičiuota medžiagų, įrangos ir/ar įrenginių, jų pristatymo vertė? Kaip ir kada bei kokie darbai yra/nėra laikomi atlikti „savo jėgomis“? Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad užsakovams (nei privatiems, jei viešiesiems asmenims) nėra teikiama informacija apie rangovų (tiekėjų) „savo jėgomis“ atliktų/atliekamų darbų vertę (jie neturi nei pareigos, nei galimybės tokią informaciją gauti ir/ar tikrinti), atitinkamai užsakovai negalės išduoti pirkimo dokumentuose prašomų pažymų (būtent kuriose būtų nurodyta rangovų „savo jėgomis atliktų darbų vertė.“). Prašome paaiškinti ir patikslinti informaciją apie atitiktį įrodančius pateiktinus dokumentus.</p>	<p>„Savo jėgomis“ reiškia tiekėjo darbuotojų atliktus darbus į kuriuos įskaitoma ir medžiagų, įrangos ir/ar įrenginių, jų pristatymo vertė. Bet kokie subtiekiejų ar jungtinės veiklos partnerių atlikti darbai nėra laikomi „savo jėgomis“ atliktais darbais.</p> <p>Pažymėtina, kad tiekėjas sudaręs sutartį su perkančiuoju subjektu ar perkančiaja organizacija privalo išviešinti jungtinės veiklos partnerius ir/ar subtiekiejui bei nurodyti kokiems darbams atlikti jie yra pasitelkiami, nurodyti tokių darbų apimtį, todėl teigti, kad užsakovai šios informacijos neturi nėra visiškai pagrįsta.</p>
2.	<p>Pirkimo dokumentų 8 priede „Specialiosios sutarties sąlygos“ (2a ir 3a pirkimo dalys) 5.7 punkte nurodyta, kad „Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 ir 16.2.16 p. apmokami pristačius“ – „Technologinė ir kita įranga, įrengimai įrenginiai, aiškiai nurodyti ir išskirti Darbų kainų žiniaraštyje“. Bendrųjų sutarties sąlygų 15.1.5 punktas nurodo, kad „Rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties vertės detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas – Darbų (kainų) žiniaraštis“, o Bendrųjų sutarties sąlygų 15.4.3. punkte nurodoma „Rangovo su pasiūlymu pateiktas Darbų kainos (ar vėliau detalizuotas – Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos) žiniaraštis ir Šalių suderintas yra Sutarties priedas ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Darbų kainų ar Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti tarpinių mokėjimų sumas už Darbus, darbų, apmokamus fiksuotais įkainiais, vertes, Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą ir kt.“ Nei Atviro konkurso specialiosiose sąlygose, nei Atviro konkurso bendrosiose sąlygose, nei jų prieduose nėra prašome pateikti Darbų (kainų) žiniaraščio. Prašome paaiškinti ir patikslinti. Taip</p>	<p>Bendrųjų sutarties sąlygų 15.1.5 p. minimas „rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties vertės detalizavimas“ laikomas pasiūlymo formos 1 lentelėje pateiktas kainos išskaidymas. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis, vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 15.4.1 rengiamas „Užsakovui pageidaujant, po Statinio projekto parengimo“.</p> <p>Įrenginių ir statybos produktų sąvokos pateiktos Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1.15 ir 1.1.35 p.</p>

	pat prašome nurodyti, už kokius Įrenginius ir Statybos produktus bus apmokama juos pristacius (kaip tą nurodo Bendrųjų sąlygų 16.2.15 ir 16.2.16 p.).	
3.	Pirkimo dokumentų 8 priede „Specialiosios sutarties sąlygos“ nurodyta, kad „Darbų atlikimo terminas – 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo“. Bendrųjų sąlygų 11.1.1 nurodyta, kad visi Darbai turi būti užbaigti iki „Galutinio termino“. Prašome paaiškinti, ar specialiosiose sąlygos nurodytas „darbų atlikimo terminas – 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo“ yra Bendrosiose sutarties sąlygose minimas „Galutinis terminas“ (kaip jis apibrėžtas specialiųjų sąlygų 1.1.11 punkte). Norime paminėti, kad jei tai yra Galutinis terminas (įskaitant projektavimui, darbų atlikimui ir užbaigimui reikalingus terminus) jis yra per trumpas. Įvertinant tai, kad reikalingi parengti ir projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas (įskaitant reikalingus derinimus ir procedūras), įvertinant darbų apimtį ir tai, kad dalies darbų atlikimo spartą lemia sezoniškumas, (pvz.: paleidimo derinimo darbai gali būti vykdomi tik, jei oro temperatūra dienos metu nenukrenta žemiau + 10°C, o naktimis nenukrenta žemiau 0 °C.) įvertinant ir kitas svarbias aplinkybės manome, kad nustatytas terminas nėra pakankamas tinkamam numatomos sudaryti Rangos sutarties įvykdymui. Manome, kad terminas turėtų būtų prailgintas ar turi būti numatyta galimybė Darbų terminą (-us) pratęsti tiesiog pagrįstu Rangovo prašymu ir nesant Bendrųjų sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų aplinkybių. Prašome patikslinti.	Taip, darbų atlikimo terminas ir galutinis terminas yra tas pats. Nustatyti ilgesnio darbų atlikimo termino nėra galimybės dėl projekto įgyvendinimo terminų.
4.	Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“ (2a ir 3a prikimo dalis) 3.6 punkte nurodoma, kad „Anglies šaltinio laikymui numatoma ne mažesnė kaip 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė“. Paminėtina, kad 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa bus labai nedidelė ir laikomam anglies šaltiniui maišymas maišykle nėra reikalingas. Prašome reikalavimą dėl maišyklės panaikinti arba paaiškinti ir patikslinti kokia turi būti numatyta talpa ir kaip/kokia turtėtų būti numatoma maišyklė.	Jei anglies šaltinio talpoje nesusidarys nuosėdos, kurios gali pakenkti anglies šaltinio dozatoriui ir bus užtikrintas dozavimas, maišyklė gali būti neįrengta.
5.	Ar reikia pajungti nuotekų išvadus iš rūsių?	Techninės specifikacijos 2.1 p. nurodyta, kad “Rangovas turi užtikrinti, kad darbų zonoje esantys pastatai, turėtų galimybę pasijungti į naujai pastatytą nuotekų surinkimo liniją be papildomų nuotekų kėlimo įrenginių, išskyrus Inturkės k., Bažnyčios g. vartotojus, kurių numeriai – 1; 3; 5; 7; 9. Šiems vartotojams įrengti individualias nuotekų kėlyklas gyventojų sklypuose (suderintoje su gyventojais vietoje) ir nuotekų šalinimą atlikti slėgine linija”. Tai reikškia, kad darbų zonoje esantiems pastatams galimybę pasijungti į naujai pastatytą nuotekų surinkimo liniją be papildomų nuotekų kėlimo įrenginių turi būti užtikrinta iš pirmo aukšto, o jei leis gatvės tinklo gylis ir iš rūsių.
6.	Nuotekų išvado pabaiga numatoma šuliniu ar akle?	Techninės specifikacijos 2.1 p. nurodyta, kad “Išvadų gale ties sklypo riba numatomi plastikiniai šuliniai ne mažesni kaip DN325 mm”.

