



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT- 09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 4206, 275 1990,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus skelbiamai apklausai „Mažosios urbanistikos įrengimo Vilniaus r., Paberžės k. Vilties g. 10, darbai“	2025-08-25 Nr. S- Į 2025-08-06 CVP IS 308121 2025-08-25 CVP IS 328740
---	---

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 3910612)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti skelbiamos apklausos „Mažosios urbanistikos įrengimo Vilniaus r., Paberžės k. Vilties g. 10, darbai“ sąlygas.

Klausimai (cituojama):

„1. Regia sistemoje matome, kad numatytame sklype yra elektros tinklai. Ar įrengiamos aikštelės ribos atitinka higienos normos H131:2023 ir STR reikalavimus dėl atstumo nuo kelių, gatvių ir kitų inžinerinių įrenginių ar komunikacijų?

2. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad reikalinga liejama gumos danga. Prašome pateikti montavimo vietos topografinę nuotrauką nuolydžiams įvertinti. Nurodykite ar montavimo vietose yra inžinerinių tinklų. Prašome pateikti pasluoksnių guminės dangos įrengimui reikalavimus ir storius, informaciją kokie ir kaip turi būti įrengti borteliai aplink aikštelę.

3. Kokia turi būti liejamos gumos spalva?

4. Kiek turi būti vartelių tvoroje aplink žaidimo aikštelę?

5. Sutarties SS 12 skyriuje nurodyti garantiniai terminai taikytini statybos objektams. Žaidimo įrenginiai ir suoliukai nėra statiniai, tai laikinos konstrukcijos, kurias galima perkelti. Sutarties SS 12.1 punkte nurodytas garantinis terminas 5 metai. Techninėje specifikacijoje nurodytas 2 metų minimalus garantinis terminas. Prašome paaiškinti kuo skiriasi teikiama garantija nurodyta techninėse sąlygose ir 12.1 punkte.

6. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikta: 5.8.2. tiekėjo reikalavimų atitikties deklaracija, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą formą. Priskite šios deklaracijos failą.“

Atsakymai

Perkančioji organizacija paaiškina:

1. Taip, aikštelės ribos atitinka higienos normos H131:2023 ir STR reikalavimus dėl atstumo nuo kelių, gatvių ir kitų inžinerinių įrenginių ar komunikacijų. Žaidimų aikštelė yra atitraukta 10 m. nuo kelių, gatvių ir kitų inžinerinių įrenginių ar komunikacijų.

2. Pagrindas žaidimo aikštei su pasluoksniais ir borteliais yra jau parengtas, inžinerinių tinklų po pagrindu nėra. Guminės dangos storis ir jos pasluoksniai parenkami pagal įrenginių kritimo aukštį. Danga turi atitikti standartus EN 1176 ir EN 1177 (saugumo ir smūgio sugėrimo reikalavimai). Topografinio plano nuotraukos pridedamos. Taip pat pridedamos aikštelės nuotraukos su paruoštais pagrindais.

3. Techninės specifikacijos 4.16 p. nustatyta, kad žaidimų aikštelės įrenginio spalvinė gama turi derėti tarpusavyje, įrenginio spalvos derinamos su užsakovu - Paberžės seniūnija. Pageidautina orientacinė spalva raudona RAL3016.

4. Aplink žaidimų aikštelę įrengiami vieni varteliai.

5. Paaiškiname, kad sutarties specialiųjų sąlygų 12.1 punkte nurodytas darbų garantinis terminas taikomas akivaizdiems defektams. Įrenginių garantinis laikotarpis, kaip nurodyta techninės specifikacijos 1.8 p., yra ne trumpesnis nei 24 mėnesiai.

6. Perkančioji organizacija patikslina skelbiamos apklausos pirkimų sąlygas panaikindama sąlygų 5.8.2 p.

Taip pat informuojame, kad remiantis skelbiamos apklausos sąlygų 4.2 p., pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. Naujas pasiūlymų pateikimo terminas - 2025 m. rugpjūčio 29 d. 9:00 val., susipažinimo su pasiūlymais terminas - 2025 m. rugpjūčio 29 d. 9:30 val.

PRIDEDAMA. Topografijos planas ir nuotraukos (ZIP failas).

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Pirkimo sąlygų paaiškinimus.

Pirkimo organizatorius

Džaneta Petkevič

Originalas nebus siunčiamas.

Džaneta Petkevič, tel. +370 (5) 240 0173 , el. p. dzaneta.petkevic@vrsa.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 3910612)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-25 Nr. S-19754(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Džaneta Petkevič, Vyr. specialistė, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	DŽANETA PETKEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-25 15:25:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-25 15:25:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-07 10:55:16 – 2028-02-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-25 15:26:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-25 15:26:20 DBSIS