

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams

Nr.

2025-

08-

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 8

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso pirkimo (CVP IS ID 3805119) „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinis remontas**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	SPS priedas Nr.17 DKZ DKŽ_3. 5 skyrius. 5.1p. Atraminų guolių pakeitimas 36 vnt. Prašome patikrinti, ar kiekis yra teisingas.	Patiksliname, DKŽ 5.1 p atraminų guolių turi būti 54 vnt., kaip tai numatyta projekto konstrukcijų dalies HE-24-I.023-TDP-SK aiškinamajame rašte bei brėžiniuose. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.
2.	„SPS priedas Nr. 17 DKZ“_pildymui. DKŽ_1 2. Guolių įrengimas 2.18 Atramų Nr. 1 ir 6 naujų lankstų įrengimas (įskaitant ir visas būtinas priemones) kompl. 2,00 Prašome pateikti DKŽ nurodytoje 2.18 eilutėje reikalavimus lankstams ir nurodyti jų kieki atramose.	Atramų Nr.1 ir Nr.6 lankstai pakeičiami naujais, viso 16 vnt. tiltui. Preliminarus vertikalus poveikis į lankstą Fy=-1500 kN; Fy=+500 kN. Poveikiai turi būti tikslinami darbo projekte, atlikus tilto inžinerinius skaičiavimus. Lankstų ašys turi turėti tepimo taškus. Lankstai turi būti gaminami pagal LST EN 1337 standartų grupės reikalavimus ir/arba atitinkamus Europos techninius liudijimus.

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.