



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 4125133

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „P-2025/13047, Darbų pirkimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos (įrengimo) darbai“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

Klausimas: „Laba diena, Prašome patikslinti projekto Sklypo Plano dalies, SSPP-SP.SŽ dokumento 2.5 skyriaus 2 eilutę. Sąnaudų kiekio žiniaraštyje parašyta "300 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas", tuo tarpu toje pačioje projekto dalyje dokumento SS2315-00-SSPP-SP.B-04 MODULINIO ĮRENGINIO AIKŠTELĖS DETALĖ Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra pažymėtas kaip 20cm storio sluoksnis. Kuris sluoksnio storis yra teisingas - 300cm ar 20 cm?“

Atsakymas: Vertinti pagal projekto dokumentą SS2315-00-SSPP-SPB-04 Modulinio įrenginio aikštelės detalė 20 cm.

Viešojo pirkimo komisija

Dovilė Tamošiūnaitė, tel.: +370 690 15757, el. p. dovile.tamosiunaite@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 4125133
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-27 Nr. (18.25 E) VŠ1-1191
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Tamošiūnaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 14:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-09 08:05 - 2026-06-09 08:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-27 nuorašą suformavo Dovilė Tamošiūnaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-