



DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 4014898

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 4014898)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimu (Komisijos 2025 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 2), informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 24.3.6 punktu, Priedangų infrastruktūros paprastojo remonto aprašų parengimo ir darbų atlikimo pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į suinteresuoto tiekėjo paklausimą, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimą:

1.1. Tiekėjo klausimas. Visuose pirkimo konkursų dokumentuose yra duoti pastato rūsių planai, nurodyta kvadratūra, kuri bus naudojama priedangai. Bet konkrečios patalpos, kurios bus naudojamos priedangai, nenurodomos. Tai turi didelės įtakos vėdinimo sistemų ortakių ilgiams paskaičiuoti. (Kuo daugiau smulkių patalpų, tuo labiau vėdinimo sistemos ortakių tinklas didėja).

Atsakymas. Pirkimo dokumentuose pateikti rūsių planai ir nurodyta priedangai skirta kvadratūra, bei vienu metu būsiančių žmonių skaičius. Pagal šiuos parametrus konkretūs sprendiniai bus nustatomi darbo projekto rengimo etape. Todėl tiekėjai turi skaičiavimus atlikti pagal pateiktą kvadratūrą.

1.2. Tiekėjo klausimas. Pirkime numatomas el.generatoriaus pirkimas. Ar generatorius reikalingas tik apšvietimui? Ar vėdinimo įrenginiai turi turėti rezervinį pajungimą nuo šio generatoriaus? Jeigu taip-generatoriaus galingumas turi daug kartų padidėti.

Atsakymas. Generatorius numatomas kaip rezervinis energijos šaltinis priedangos poreikiams. Jis turi užtikrinti:

- priedangos vidaus apšvietimą,
- pagrindinių vėdinimo įrenginių veikimą.

Taigi generatorius turi būti projektuojamas su pakankama galia tiek apšvietimui, tiek vėdinimui.

1.3. Tiekėjo klausimas. Priedanga numatyta penkioms valandoms. Ar į priedangos patalpas tiekiamas lauko oras turi būti pašildomas pagal higieninės normos ir taisykles, ar tai laikoma žmonių momentinio susibūrimo vieta ir šios higienos normos netaikomos?

Atsakymas. Priedanga projektuojama kaip trumpalaikio žmonių buvimo (iki 5 valandų) patalpa ypatingomis sąlygomis. Todėl higienos normų, taikomų nuolatinį darbo ar gyvenamųjų patalpų mikroklimatui, reikalavimai dėl oro pašildymo netaikomi. Lauko oras turi būti tiekiamas toks, kad būtų užtikrinta oro apykaita ir saugios sąlygos žmonių gyvybei.

1.4. Tiekėjo klausimas. Didesnėje priedangoje (pvz. Jaunystės g.17, Viečiūnuose - 660 žmonių) montuosius didesnio galingumo vėdinimo įrenginiai, kurie neatitiks triukšmo lygio reikalavimų. Ar bus galima vėdinimo įrenginius projektuoti ir montuoti ne priedangos patalpoje, o šalia esančiose patalpose?

Atsakymas. Triukšmo lygio reikalavimai priedangose neturi būti viršijami. Todėl vėdinimo įrenginius galima projektuoti ne pačioje priedangos zonoje, bet gretimose patalpose, užtikrinant patikimą oro tiekimą bei tinkamą izoliaciją nuo galimų pažeidimų. Šis sprendimas laikomas priimtiniu.

2. Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamiesi Aprašo 24.3.7 punktu, informuojame, kad Priedangų infrastruktūros paprastojo remonto aprašų parengimo ir darbų atlikimo darbų pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. rugsėjo 1 d. 10.00 val.** Minėta informacija taip pat bus paskelbta CVP IS. Nukėlus pasiūlymų pateikimo terminą skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos nepildomas.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Davičikaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo (pirkimo numeris 4014898)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-28 Nr. S12-3186
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Davičikaitė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-28 10:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-28 10:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-29 11:02 - 2029-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-28 nuorašą suformavo Asta Matonytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-