



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2024-12- Nr. VPSD-
į 2024-12-11 pranešimą 5684

DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS LAIBGALIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTA DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per Infostatybos sistemą? Ar tiekėjas turi įsivertinti pridavimo išlaidas ar tai atliks Užsakovas?

Atsakymas. Statybos užbaigimas bus atliekamas perkančiajai organizacijai pasirašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, todėl tiekėjai papildomų išlaidų, susijusių statybos užbaigimu, neturi vertinti.

Klausimas. Ar reikalinga įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą ir visas su juo susijusias paslaugas?

Atsakymas. Išlaidos, susijusias su elektroniniu statybos darbų žurnalu, bus apmokėtos perkančiosios organizacijos lėšomis, išskyrus atvejį, numatytą pirkimo sąlygų 3 priedo 8.9 punkte.

Klausimas. Projekto techninėje specifikacijoje pastaba „Pastaba: Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį $Ev2 \geq 45$ MPa. Jeigu Rangovui statybos metu pavyks pasiekti žemės sankasos stabilumą ir bus pasiektas tinkamas, pagal projektą numatytas, sutankinimo rodiklis ir deformacijos modulis, tai grunto pakeitimo darbų atlikti nereikia. Rangovui patikrinus ir nustatčius deformacijos modulį $Ev2 \geq 45$ MPa, suderinus su Užsakovu, projekte numatytų grunto pakeitimo darbų atlikti nereikia.“ Tačiau pagal pateiktą projekto darbų kiekių žiniaraštį jokie grunto keitimo darbai – nenumatyti, priešingai, projekto darbų kiekių žiniaraštyje yra pozicijos „Žvyro dangos pašalinimas hvid. - 0,50 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu, apkrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę“ ir „Esamo F1 jautrio šalčiui klasės žvyro grunto panaudojimas nuovažų įrengimui, važiuojamosios dalies konstrukcijai ir aplinkinių teritorijų sutvarkymui“ Klausimai: prašome patikslinti, ar konkurse reikia vertinti grunto keitimą? Jei taip, prašome patikslinti grunto keitimo darbų kiekius.

Atsakymas. Jeigu darbų metu statybos dalyviai nustatys, kad esamas gruntas netinkamas žemės sankasai ir be papildomų priemonių neįmanoma pasiekti deformacijos modulio $Ev2 \geq 45$ MPa, rangovas privalės atlikti grunto pakeitimo darbus, kurie bus vertinami kaip papildomi darbai.

Klausimas. Projekto brėžinyje Dangų ir eismo organizavimo planas (SR2023-082(7)-TDP-BD.S-B-02) matome horizontalų dangos ženklumą 1.12 ir 1.7 linijomis. Tačiau projekto kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra. Klausimas: ar reikia vertinti asfaltbetonio dangos ženklumą? Jei taip, prašome patikslinti darbų kiekius ir kokia medžiaga numatomas ženklumas?

Atsakymas. Asfaltbetonio dangos ženklumą vertinti reikia. Horizontalusis ženklumas 1.7 – 10 m, horizontalusis ženklumas 1.12 – 1,5 m². Ženklinama polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais gruntu ir klijais. Ženklavimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. Dangos ženklumas atliekamas vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklavimo

taisyklėmis, Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklėmis IT ŽM 12, Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12.

Klausimas. Prašome paaiškinti skyriaus „Žemės darbai“ 2.4 „II grupės kasimas 0,65 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlyktą rangovo pasirinktu atstumu“ – 348 m³, 2.5 pozic. „Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti“ – 68 m³ ir 2.6 pozic. „Nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą“ – 280 m³. Kur įvertintas 68 m³ grunto kasimas ir ar 2.5 pozic. ir 2.7 pozicijos darbai nesidubliuoja?

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 2.4 nurodyti kasimo darbai statybvietėje, Eil. Nr. 2.5 – pylimų įrengimas iš esamo grunto, jį atsivežant ir sandėliavimo vietos, Eil. Nr. 2.7 – grunto išvežimas iš statybvietės.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 458 71 482, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS LAIBGALIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-12 Nr. VPSD-654
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-12 14:00:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-12 14:01:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-12 14:20:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-12 14:20:45 DBSIS