Priedas Nr. 1

DŪMŲ DETEKTORIŲ KURTIESIEMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) įgyvendindama Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos, patvirtintos Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-5 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos patvirtinimo" reikalavimus vykdo pagalbos priemonių, mažinančių gaisrų kilimo riziką – specialiųjų kurtiesiems skirtų autonominių dūmų detektorių, pirkimą.

Perkamų prekių apimtis: autonominis dūmų detektorius kurtiesiems (su šviesos, vibracijos ar panašiu perspėjimo signalu) (toliau – įrenginys), 2 vnt.

Į pasiūlytą kainą turi būti įskaičiuotos visos su pristatymu susijusios išlaidos (transportas, pakavimas ir pan.).

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 1 d.

Reikalavimai įrenginiui:

1. Įrenginys skirtas dūmų (gaisro) aptikimui ir perspėjimui vartotojui, kuris turi klausos negalią.
2. Įrenginys privalo turėti bent vieną iš šių perspėjimo priemonių: ryškią šviesos (LED) blykstę (min. 100 cd); vibracinį signalą (pvz. vibruojanti pagalvėlė ar kilimėlis); integraciją su vibruojančiu arba šviesos signalą generuojančiu išoriniu įrenginiu (per belaidį ryšį).
3. Veikiantis su baterija (ne mažiau kaip 1 metų veikimo trukmė be keitimo) arba prijungiamas prie elektros tinklo su avariniu maitinimo šaltiniu (baterija).
4. Detektorius turi būti skirtas montuoti prie lubų ar sienos pagal gamintojo instrukciją.
5. Įrenginys turi atitikti ES saugumo ir kokybės standartus (pvz., CE ženklinimas).
6. Turi būti tinkamas naudoti gyvenamosiose patalpose.

Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai) — Aurėja Žiaugrytė