

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VADYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
 Įgulų aptarnavimo tarnybos
 Administracijos viršininkas,
 vykdamas vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

**GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS,
 REMONTO PASLAUGOS
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. liepos d. Nr. TS-
 Rukla

**1. GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS,
 REMONTO PASLAUGOS**

Eilės Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (vnt.)	Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį*
1.	Gaisrinio hidranto patikra (hidranto debito ir slėgio matavimas, hidranto kolonėlės drenažo patikrinimas, hidranto vietos pažymėjimas – 300x300 mm lauko sąlygoms atsparia lentele).	vnt.	29	30
<i>Galimi gedimai:</i>				
1.1	Hidranto sklendės pakeitimas	vnt.		
1.2	Suapvalinto hidranto paleidimo strypo pakeitimas	vnt.		
1.3	Apatinės hidranto strypo movos pakeitimas	vnt.		
1.4	Hidranto pakeitimas	vnt.		
1.5	Jungiamoji mova prijungti hidrantą	vnt.		
1.6	Hidranto mankštinimas	vnt.		
1.7	Gaisrinio hidranto drenažo valymas	vnt.		
1.8	Hidranto šulinio valymas	vnt.		
2.	Gaisrinio čiaupo patikra - aptarnavimas (gaisrinės žarnos hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas, gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimas, plombavimas).	vnt.	360	420
<i>Galimi gedimai:</i>				
2.1	Gaisrinio čiaupo DN-50 sklendės pakeitimas	vnt.		
2.2	Gaisrinio čiaupo DN-50 pakeitimas	vnt.		

2.3	Gaisrinio čiaupo DN-66 sklendės pakeitimas	vnt.		
2.4	Gaisrinio čiaupo DN-66 pakeitimas	vnt.		
2.5	Gaisrinio čiaupo mankštinimas	vnt.		
2.6	Gaisrinio čiaupo 50 -mm rankenos pakeitimas	vnt.		
2.7	Gaisrinio čiaupo 66 - mm rankenos pakeitimas	vnt.		
2.8	Gaisrinės žarnos antgalio įrišimas	vnt.		
2.9	Sujungimo galvutės GM-50 pakeitimas	vnt.		
2.10	Sujungimo galvutės GM-66 pakeitimas	vnt.		
2.11	Gaisrinio švirkšto RS-50 pakeitimas	vnt.		
2.12	Gaisrinio švirkšto RS-66 pakeitimas	vnt.		
2.13	Gaisrinės žarnos 50 - mm defektavimas, pakeitimas	vnt.		
2.14	Gaisrinės žarnos 66- mm defektavimas, pakeitimas	vnt.		
2.15	Jungiamosios movos DN-50 pakeitimas	vnt.		
2.16	Jungiamosios movos DN-66 pakeitimas	vnt.		
2.17	Gaisrinės žarnos 20 m. ø50 mm. (su 2 vnt. GR-50) komplekto pakeitimas	kompl..		
2.18	Gaisrinės žarnos 20 m. ø 66 mm. (su 2 vnt. GR-66) komplekto pakeitimas	kompl.		
2.19	Gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas	vnt.		
2.20	Gaisrinio čiaupo spynelės pakeitimas	vnt.		
2.21	Gaisrinio čiaupo stikliuko pakeitimas	vnt.		
3.	Elektromagnetinių sklendžių išbandymas (Elektromagnetinės ritės veikimo patikrinimas, sklendės traukės su gumine tarpine veikimo patikrinimas).	vnt.	30	35
Galimi gedimai:				
3.1	Priešgaisrinės vandentiekio sistemos vamzdyno drenavimas	vnt.		
3.2	Elektromagnetinės ritės pakeitimas	vnt.		
3.3	Sklendės traukės su gumine tarpine pakeitimas	kompl.		
3.4	Elektromagnetinės sklendės pakeitimas	vnt.		
3.5.	Paleidimo mygtuko pakeitimas	vnt.		
3.6.	Elektrifikuotos sklendės pavaros pakeitimas	vnt.	1	2
4.	Gaisrinio rezervuaro vandens lygio matavimas/papildymas	vnt.	3	5
5.	Gaisrinio rezervuaro išvalymas	vnt.		

**Pastaba. Gaisrinių hidrantų, čiaupų ir elektromagnetinių sklendžių nurodytas maksimalus patikros-aptarnavimo kiekis yra privalomas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 nauja redakcija 2010-07-27 Nr. 1-22.*

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ PATIKRAI

1. Gaisrinio hidranto patikra (hidranto debito ir slėgio matavimas, hidranto kolonėlės drenažo patikrinimas, hidranto vietos pažymėjimas 300 x 300 mm lauko sąlygoms atsparia lentele), gaisrinio čiaupo patikra (gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimas, plombavimas, gaisrinės žarnos

hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas) ir elektromagnetinės sklendės išbandymas (elektromagnetinės ritės veikimo patikrinimas, sklendės traukės su gumine tarpine veikimo patikrinimas) turi būti atlikta ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o esant poreikiui – pakartotinai. Patikra atliekama pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką adresais: **Karaliaus Mindaugo g. 11, Laumės g. 3 Jonavos r. sav., Rukla, (Mokomasis pulkas, Artilerijos batalionas, Algirdo batalionas, Brigada „Geležinis Vilkas“), Laumės g. 9 Jonavos r. sav., Rukla (Mokomojo pulko technikos parkas), Laumės g. 5, Jonavos r. sav., Rukla (Mokomojo pulko sandėliai).**

2. Gaisrinio hidranto ir čiaupo (gaisrinio vandentiekio) bei elektromagnetinės sklendės patikra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (nauja redakcija 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223).

3. Paslaugos bus perkamos tik pagal Užsakovo poreikį. Paslaugos bus užsakomos el. paštu.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ APTARNAVIMUI

4. Paslaugų atlikimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau, iš anksto suderinus su Užsakovu.

5. Gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymo ir perkantavimo paslaugas Paslaugų tiekėjas atlieka naudodamas mobilias dirbtuves Užsakovo teritorijoje arba iš Užsakovo paima ir per 1 darbo diena atveža savo transportu be papildomo apmokėjimo.

6. Paslaugų Teikėjas, atlikdamas gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą, neatitinkančioms reikalavimų gaisrinėms žarnoms, surašo defektinį aktą, suderina su Užsakovu ir pakeičia naujomis.

7. Paslaugų Teikėjas atlygina Užsakovui materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant paslaugą, dėl paslaugos Teikėjo kaltės.

8. Paslaugų Teikėjas pildo (pagal šias paslaugas) paslaugų privalomus dokumentus remiantis LR norminiais dokumentais. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos techninio aptarnavimo žurnale, kurį pateikia Paslaugos teikėjas, ir paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikti per 5 d. d.

9. Remonto paslaugoms naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

10. Kartą per metus būtina patikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 422 punktas).

11. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 431 punktas).

4. KITI REIKALAVIMAI GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ APTARNAVIMUI

12. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais.

13. Suteiktoms paslaugoms taikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytus garantinius laikotarpius:

13.1. paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių.

13.2. atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

14. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, Paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

15. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, detalės būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės, turinčios cheminių medžiagų, bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

16. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

17. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

18. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

19. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.

20. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

ĮAT RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus

darbų saugos organizatorė

Edita Prigorodovienė