

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO**

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcija

mjr. Eugenijus Švabauskas

**GAISRO GESINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA, PATIKRA, REMONTAS.
GESINTUVŲ UŽPILDYMAS. RĮAC TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. birželio d. Nr. TS-
Rukla

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Ši techninė specifikacija apima gesintuvų patikros, užpildymo ir remonto paslaugas (pateikta lentelėje) Ruklos įgulos aptarnavimo centro administruojamuose objektuose.

2. Gesintuvų patikros, užpildymo ir remonto paslaugas atlikti tik pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Kiekvieno gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus, o esant poreikiui – pakartotinai. Realus tikrinamų gesintuvų kiekis priklausys nuo aptarnaujamų karinių vienetų veiklos. Gesintuvai aptarnaujami objektuose, adresais: **Jonavos r. sav., Rukla, Karaliaus Mindaugo g. 11, Laumės g. 3, Artilerijos g. 3 (Mokomasis pulkas, Artilerijos batalionas, Algirdo batalionas, Brigada „Geležinis Vilkas“), Jonavos r. sav., Rukla Laumės g. 9 (Mokomojo pulko technikos parkas), Jonavos r. sav., Rukla Laumės g. 5 (Mokomojo pulko sandėliai).**

3. Paslaugų teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 3 d. d. nuo užsakymo (telefonu arba el. paštu) gavimo dienos.

4. Paslaugų atlikimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. penktadieniais iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valandą trumpiau.

5. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360.

6. Paslaugos bus perkamos tik pagal Užsakovo poreikį.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Gesintuvų gedimų remontui ir techniniam aptarnavimui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas, atitinkančias kokybės reikalavimus. Galimiems gesintuvų gedimams priskiriamas uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas, žarnos su difuzoriumi pakeitimas, žarnos pakeitimas, vamzdelio su difuzoriumi pakeitimas, apsauginio kaiščio pakeitimas, rankenėlės pakeitimas, manometro pakeitimas, korpuso dažymas ir pan.:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 36 ¹ mėn., vnt.
1.	Gesintuvų patikra		
1.1.	Gesintuvo MG-4 užpildymas	vnt.	30

1.2.	Gesintuvo MG-4 patikrinimas		90
1.3.	Gesintuvo MG-5 (angliarūgštinis) užpildymas	vnt.	30
1.4.	Gesintuvo MG-5 (angliarūgštinis) patikrinimas		80
1.5.	Gesintuvo MG-6 užpildymas	vnt.	800
1.6.	Gesintuvo MG- 6 patikrinimas		3300
1.7.	Gesintuvo MG-6 (vandens putų šildomoms patalpoms) užpildymas	vnt.	10
1.8.	Gesintuvo MG- 6 (vandens putų šildomoms patalpoms) patikrinimas		50
1.9.	Gesintuvo MG-9 užpildymas	vnt.	20
1.10.	Gesintuvo MG-9 patikrinimas		50
1.11.	Gesintuvo MG-12 užpildymas	vnt.	20
1.12.	Gesintuvo MG-12 patikrinimas		60
1.13.	Gesintuvo MG-25 užpildymas	vnt.	30
1.14.	Gesintuvo MG-25 patikrinimas		120
	Iš viso:		4690
2.	Galimi gedimai		
	Gesintuvo MG-4		
2.1.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.2.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.3.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.4.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.5.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.6.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.7.	Korpuso dažymas	vnt.	
	Gesintuvo MG-5 angliarūgštinis		
2.8.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.9.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.10.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.11.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.12.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.13.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.14.	Korpuso dažymas	vnt.	
	Gesintuvo MG-6		
2.15.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.16.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.17.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.18.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.19.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.20.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.21.	Korpuso dažymas	vnt.	
	Gesintuvo MG-6 vandens putų šildomoms patalpoms		
2.22.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.23.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.24.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.25.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.26.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	

2.27	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.28	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-9			
2.29.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.30.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.31.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.32.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.33.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.34.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.35.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-12			
2.36.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.37.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.38.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.39.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.40.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.41.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.42.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-25			
2.43.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
2.44.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
2.45.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
2.46.	Manometro pakeitimas	vnt.	
2.47.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
2.48.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
2.49.	Korpuso dažymas	vnt.	
2.50.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	

Pastaba:¹ – realus gesintuvų kiekis priklausys nuo aptarnaujamų karinių vienetų vykdomos veiklos. Lentelėje pateiktas preliminarus (prognozuojamas) kiekis nurodytas tik tam, kad galima būtų palyginti paslaugų tiekėjų pasiūlymus.

8. Paslaugų teikėjas, atlikdamas gesintuvų patikrą, neatitinkantiems reikalavimų gesintuvams surašo defektinį aktą.

9. Gesintuvų techninio aptarnavimo paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka naudodamas mobilias dirbtuves Užsakovo teritorijoje arba gesintuvus savo transportu ir lėšomis nusivežęs į savo darbo vietą ir grąžina per 1 d. d. Užsakovui.

10. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Paslaugų priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikti per 5 d. d. į sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema SABIS.

III. KITI REIKALAVIMAI

10. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir norminiais aktais.

11. Suteiktoms paslaugoms suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytus garantinius laikotarpius:

11.1. paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

11.2. atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

12. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, Paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

13. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo. Prekės, turinčios cheminių medžiagų, bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

14. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

15. Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant paslaugą dėl paslaugos teikėjo kaltės.

16. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

17. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

18. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

19. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei vykdydamas darbus Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

ĮAT RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
darbų saugos organizatorė



Edita Prigorodovienė