



UAB „Ekologas”, Daubos g. 7E-3, Šiauliai, mob. 863 504504, www.ekologas.eu, el.p. info@ekologas.eu

**ORO VALYMO ĮRENGINIŲ
VEIKIMO EFEKTYVUMO NUSTATYMO
PROTOKOLAS Nr. 24-002**

2024-01-22

**AB „Šiaulių energija“ Tilvyčio katilinė
Tilvyčio g. 15, Kuršėnai**

Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Fiziniai duomenys	Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje						Teršalo pavadinimas	Išmetamų teršalų kiekis, mg/Nm ³				Išmetamų teršalų kiekis, g/s				Valymo efektyvumas, %
	Nr.	Pavadinimas	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis, m/s		Temperatūra °C		Tūrio debitas, Nm ³ /s			Prieš valymą		Po valymo		Prieš valymą		Po valymo		
				Prieš valymą	Po valymo	Prieš valymą	Po valymo	Prieš valymą	Po valymo		vidut	max	vidut	max	vidut	max			
																	6	7	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2024 02-22	Katilas WWBMK- 2000	Kaminas	0,4x0,4	5,81	10,14	109,5	83,0	0,972	1,212	Kietosios dalelės ¹	632,2	688,6	234,8	248,6	0,61450	0,66932	0,28458	0,30130	53,7
2024 02-22	Katilas WWBMK- 1000	Kaminas	0,3x0,3	6,17	11,34	104,2	86,8	1,049	0,755	Kietosios dalelės ¹	616,7	705,3	335,3	351,4	0,64692	0,73986	0,25315	0,26531	60,9
2024 02-22	Katilai WWBMK- 2000 ir WWBMK- 1000	Kaminas	0,5	5,10	5,77	106,9	43,8	2,021	0,952	Kietosios dalelės ¹	624,5	697,0	135,3	143,0	1,26211	1,40864	0,12881	0,13614	89,8

¹Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės).

Protokolą išrašė: _____

(vardas, pavardė, parašas)