

VIEŠASIS PIRKIMAS „NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIAI“

Klausimai - atsakymai Nr.1
2025-09-02

Eil. Nr.	Klausimas (pateikiamas netaisytas klausimų tekstas)	Atsakymas
1.	Pagal specifikacijas rašoma, kad ups turi turėti tiek 230VAC, tiek 48VDC išėjimus, prašome patikslinti ar čia nėra jokios klaidos?	Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad perkama „50 komplektų Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių, skirtų maitinti 230 V AC ir 48 V DC nominalios maitinimo įtampos įrangą <...>“, vadovaujantis techninės specifikacijos II dalies „Reikalavimai prekėms“ lentelės dalių reikalavimais „Kintamos srovės (AC) išvestis“ ir „Pastovios srovės (DC) dvikryptė sąsaja“. Klaidos nėra.