

Suinteresuotiems dalyviams

DĖL TIEKĖJO PATEIKTO PAKLAUSIMO (PIRKIMO ID. 4142717)

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto „Europinio žalvarnio (coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje“ viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos zoologijos sodo žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbai“ (pirkimo ID. 4142717) procedūras, CVP IS priemonėmis 2025 m. rugpjūčio 28 d. gavo paklausimą iš suinteresuoto dalyvio:

Klausimas. *„Prašome patikslinti pradinių profilių „Z“ ilgį ir storį, taip pat pateikite profilio montavimo brėžinį.*

Prašome patikslinti, kokie numatyti voljerų tinklo tvirtinimai, projekte nenurodyta, reikia aiškios nuotraukos ar brėžinio, kokie jie turėtų būti.“

Atsakymas. Startinis „Z“ cinkuotas 2,5 mm profilis - 200 mm ilgio, tvirtinamas kas 500 mm prie metalinio kampuočio (prisegtas brėžinys SA017);

Voljero tinklą priglausti prie metalinės konstrukcijos ir prispausti nerūdijančio plieno savisriegiu su plačia poveržle kas 300 mm. Voljero kampuose pritvirtinamos plokštelės su kilpa trosui praverti (prisegtas brėžinys SP010)

Priedama.

1. Brėžinys SA017.
2. Brėžinys SP010.