

## Atsakymas į gautą paklausimą Nr. 1

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.1 p. į gautą paklausimą atsako taip:

**1. Klausimas:** Ar galite pateikti vietos kur turės būti sumontuotas pontonas nuotraukas, brėžinį, schemą arba planą? Tai reikalinga tam, kad įvertinti ar bus reikalinga ir kokia bus reikalinga technika ir įranga, kad atvežti, pakelti, įdėti elementus į vandenį, taip pat reikalingi dugno gyiliai aplink tą vietą kur turės būti priinkaruotas pontonas.

**1. Atsakymas:** Atsižvelgiant į klausimą, patikslintas techninių reikalavimų 1.1 p. – pontonų pristatymo vieta, ir išdėstytas taip:

„1.1. Pontoninis lieptas turės būti pristatytas ir sumontuotas per 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Marių g. 6, 93264 Klaipėda. Koordinatės: 55.66296898981979, 21.15251967041641.“

Pridedamas brėžinys.

**2. Klausimas:** Ar pats pontonas turi būti plastikinis ar betoninis ar gali būti pasirenkamas pačio tiekėjo?

**2. Atsakymas:** Atsižvelgiant į klausimą, patikslintas pontonų techninių reikalavimų 1.7.1 p. ir išdėstytas taip:

„1.7.1. denio danga ir konstrukcija (arba kitaip pontono karkasas) turi būti atspari vandeniui (ne mažesnė nei W6 klasė) ir smūgiams – hidro-fibro, ne prastesnės nei C40/50 ar lygiavertės klasės betonas“.