

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

DĖL IŠMANAUS NAMO SISTEMŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS PIRKIMO

(I) BENDRA INFORMACIJA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *išmanaus namo sistemų laboratorijos įrangos pirkimo*.
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
3. Rinkos konsultacija , kurios ID 4288356, CVP IS paskelbta 2025-08-28¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-04 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.
4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.
5. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir užpildytą klausimyną pateikė 1 dalyvis.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
 - 6.1. dalyvių pastabos ir pasiūlymai perkelti į Lietuvos inžinerijos kolegijos parengtą klausimyną (II dalis);
 - 6.2. išvados (III dalis).

¹ Rinkos konsultacijos ID 4288356 , nuoroda: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4288356>

II. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ PASTABAS IR SIŪLYMUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio nuomonė (tekstas neredaguotas)	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	Pastabų nepateikta.
2	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	<p>Punktas 1.8 a.1) Valdiklis, kuris turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. individualiai išjungiamų / išjungiamų kanalų (šviestuvų grupių) valdymą, 230 V /50 Hz (galima paklaida ± 10 %) tinklo įtampai, ne mažiau kaip 16 A srovei vienam kanalui, suderinamas su LED arba lygiavertėmis ir kaitrinėmis arba lygiavertėmis elektros lemputėmis.</p> <p>Jūsų nurodyta šviestuvų įjungimo / išjungimo valdiklio komutuojama srovė yra amperais (A). Bet dažniausia, nurodomas šviestuvo parametras yra galia, išreiškiama vatais (W) arba voltamperais (VA). Daugeliu atvejų gamintojai nurodo skirtingą komutuojamą galią, skirtingo tipo šviesos šaltiniams (kaitrinėms lemputėms, LED lemputėms, HV ir LV</p>	Į dalyvio pastabas dėl techninės specifikacijos 1.8 a.1) ir 2.4 a.1) punktų perkančioji organizacija ketina atsižvelgti. Skelbiant pirkimą bus patikslinti šie punktai, atsižvelgiant į dalyvio pastabas.

		<p>balastams ir pan.). Todėl rekomenduoju - nurodyti komutuojamą galią, reikiamo tipo šviesos šaltiniui, vatais (W) arba voltamperais (VA).</p> <p>Punktas 2.4 a.1) Ar nesuklysta techninėje specifikacijoje, kad išmanusis žaliuzių ir/arba roletų valdiklis, skirtas montuoti į esamą elektros instaliaciją nekeičiant esamos elektros instaliacijos, kuri realizuota fazinis (L) laidas, nulinis (N) laidas ir valdymo laidai tiesiogiai sujungiantys šviestuvo grandines ?</p>	
3	<p>Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	<p>Punktai 1.13 – 1.14 Gamintojas nėra išleidęs PDF bylos, apimančios programinės įrangos funkcionalumą. Gamintojas siūlo tik interaktyviąją dokumentaciją.</p> <p>Ar galime pateikti PDF formatu, programinės įrangos ekrano vaizdą su veikiančiomis nuorodomis ?</p>	<p>Į pastabą perkančioji organizacija ketina atsizvelgti. Skelbiant pirkimą bus patikslintas kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas.</p>
4	<p>Ar sutarties projekte (bendruosiuose ir specialiuosiuose sutarties sąlygose) nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Pastabų nepateikta.</p>

5	Ar specialiųjų sutarties sąlygų 4.5 p. nurodytų kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus ir ar galėsite juos pateikti? Jeigu ne, nurodykite kurių dokumentų ir kodėl negalėsite pateikti kartu su prekėmis?	Taip	Pastabų nepateikta.
6	Ar specialiųjų sutarties sąlygų 4.1 p. nurodytas prekių pristatymo terminas yra pakankamas? Jei ne, prašome nurodyti savo siūlomą.	Taip	Pastabų nepateikta.
7	Ar specialiųjų sutarties sąlygų 5.5 p. nurodytas atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka yra tinkami? Jei ne, prašome paaiškinti kodėl.	Taip	Pastabų nepateikta.
8	Ar žalieji aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti sutarties specialiųjų sąlygų 13.1 p. yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	Pastabų nepateikta.
9	Ar pirkimo objekto skaidymas į dvi pirkimo objekto dalis yra aiškus ir pakankamas? Jei ne – prašome nurodyti kodėl.	Taip	Pastabų nepateikta.
10	Ar pirkimo sąlygų 2 priede (pasiūlymo formoje) nurodytas 1 pirkimo objekto dalies 1.12 pozicijos pasiūlymo kainos pateikimas yra aiškus ir suprantamas? Jei ne- tada nurodykite kodėl.	Taip	Pastabų nepateikta.
11	Ar pirkimo sąlygų 2 priede (pasiūlymo formoje) nurodytas 2 pirkimo objekto dalies 2.8 pozicijos pasiūlymo kainos pateikimas yra aiškus ir suprantamas?	Taip	Pastabų nepateikta.

	Jei ne- tada nurodykite kodėl.		
12	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Taip	Dalyvis ketina dalyvauti.
13	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	Neturiu	Pastabų ir pasiūlymų nepateikta.
14	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	Supratau	-

III. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis, ir jis išreiškė nuomonę ir pastabas dėl perkančiosios organizacijos dokumentų.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvio pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos atsižvelgs ir patikslins techninę specifikaciją.

3.4.Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

3.5.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.